

検査員

課長	副課長	係長	照合	設計

令和元年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張改良	第0-他22号	工事日数	150日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和年月日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和年月日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市稲田4丁目地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	市道四辻町稲田橋線 他
摘要				

上越市ガス水道局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ100 L=321.7m 仮設消火栓設置 1基 仮設給水管 9件 【本設】 HPPE φ100 L=311.0m HPPE φ50 L= 7.8m 本設消火栓(移設) 1基 本設給水管 10件
	起工理由	老朽による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上越市ガス水道局