

検査員	課長	センター長	副センター長	係長	照合	設計

令和 2 年度					
深谷浄水場浄水処理施設更新工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 機 号		工事日数 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日	
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 3年 3月15日	
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 大字三ツ橋 地内	
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名		
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設計概要	(ガス)	(水道) ・PLCとろ過機洗浄制御ユニットの一元化による更新 ・FAXデータ伝送装置の撤去 ・遮断器の更新 ・凝集ろ過用バック注入設備の更新 ・排水処理用バック注入設備の更新 ・次亜塩素素注入設備の更新 ・ろ過水濁度計の更新 ・ろ過水残留塩素計の更新
	起工理由	深谷浄水場の老朽化した浄水処理設備を更新し、緊急水源施設による安定した給水を図るもの。	
変 更 設 計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局