

| |
|-----|
| 検査員 |
| |

| | | | | |
|----|-----|----|----|----|
| 課長 | 副課長 | 係長 | 照合 | 設計 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|---|---------------|-------|-------------|
| 令和 6 年度 | | | | |
| ガス水道管入替工事(実施)設計書 | | | | |
| 拡張 改良 | | 第 下11 - 下13 号 | | 工事日数 240 日間 |
| 実施設計額 | 円 | (内消費税等相当額) 円 | 着手年月日 | 令和 年 月 日 |
| 変更設計額 | 円 | (内消費税等相当額) 円 | 竣工年月日 | 令和 年 月 日 |
| 実施請負額 | 円 | (内消費税等相当額) 円 | 工事場所 | 上越市 大字石沢 地内 |
| 変更請負額 | 円 | (内消費税等相当額) 円 | 路線名 | 市道石沢西田中線 他 |
| 摘要 | | | | |

上越市ガス水道局

| | | | |
|------|------|--|---|
| 実施設計 | 設計概要 | (ガス) 【仮設】SGP100A L=121.9m 【本設】PEφ150 L=21.4m PEφ100 L=87.5m PEφ50 L=9.4m | (水道) 【仮設】TSVPφ100 L=148.8m 消火栓設置 N=1基 【本設】HPPEφ100 L=140.4m 【本設】HPPEφ50 L=10.0m 地上式消火栓接続 N=1ヶ所 |
| | 起工理由 | 下水道工事に伴うガス水道管入替工事 (公汚第6-9-23号 高田南部污水幹線831他枝線工事) | |
| 変更設計 | 設計概要 | (ガス) | (水道) |
| | 変更理由 | | |

上越市ガス水道局