

検査員

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 清経1 号	工事日数	180 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 清里区今曽根 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 1 級市道 今曽根線 他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ 100 L=433. 4m HPPE φ 75 L= 21. 8m HPPE φ 50 L= 5. 3m PE (A) φ 30 L= 11. 4m 多雪型消火栓接続 N=1箇所 防火水槽接続 N=1箇所 地下式消火栓設置 N=2基 給水管 N=12件
	起工理由	老朽による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局