

検査員

令和 6 年度				
中船倉配水池改造工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 0 - 安構 号		工事日数	120 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 安塚区上船倉 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	中船倉配水池
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 SUS100A N=1式 TSVPΦ75 N=1式
	起 工 理 由	船倉浄水場にて夏場の管末における残留塩素保持のため、配水池を一部改造して水の停滞が少ない減圧槽に変更するため	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局