

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 経6 - 経11 号		工事日数 240 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 大豆1丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	一般県道 春日山停車場春日山城線
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【本設】 PE φ 150 L=111. 5m 既設ガス管閉塞 N=2箇所 供給管 N=12件	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=111. 0m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=4件 【本設】 DC (GX) φ 200 L=105. 9m 既設水道管閉塞 N=2箇所 地下式消火栓設置 N=1基 給水管 N=12件
	起工理由	老朽によるガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局