

検査員

令和 6 年度

ガス水道管入替工事(実施)設計書

拡 張 改 良		第 経13 - 経17 号		工事日数		(150) 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日		令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日		令和 7年 3月31日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所		上越市 中央1丁目 他 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名		市道市役所北出張所東通線
摘 要		国庫補助					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=18.4m SGP80A L=72.6m 供給管 N=8件 【本設】PE φ 100 L=112.8m 供給管 N=18件	(水道) 【仮設】TSVP φ 75 L=74.0m TSVP φ 50 L=16.1m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=10件 【本設】HPPE φ 75 L=114.7m 地下式消火栓設置 N=1基 防火水槽接続 N=1箇所 給水管 N=18件
	起 工 理 由	基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局