

検査員

令和 7 年度			
水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 経15 号	
		工事日数 180 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 大字下源入 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 市道下源入団地1号線
摘 要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=236. 6m TSVP φ 50 L= 95. 1m 消火栓設置 N=2基 給水管 N=19件 【本設】 HPPE φ 150 L= 56. 1m HPPE φ 100 L=160. 8m 地上式消火栓接続 N=2箇所 給水管 N=21件
	起 工 理 由	老朽による水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局