

検査員

令和 7 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 経1 号		工事日数 240 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 大字岩木 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道 滝寺岩木団地12号線 他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=126. 2m TSVP φ 50 L=222. 7m 消火栓設置 N=2基 給水管 N=18件 【本設】 HPPE φ 100 L=143. 2m HPPE φ 50 L=83. 2m 地下式消火栓設置 N=1基 地上式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=21件
	起工理由	経年管更新による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局