

検査員

令和 7 年度					
水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 中経3 号		工事日数 120 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 中郷区藤沢 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	国道18号 他
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(水道) 【本設】既設管接続 水道ポリエチレン管 φ 75 (厚さ6.7mm～7.5mm) N= 1箇所 L=45.0m 【仮設撤去】PE(A) φ 50 L=156.3m	
	起工理由	漏水による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局