

検査員

令和 7 年度				
消火栓設置工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 消1 号		工事日数 120 日間
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 大字上島 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 市道上島南北線
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ 75 L=109.5m 多雪型消火栓設置 N=1基
	起 工 理 由	申込みに伴う消火栓設置工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局