
















既設照明器具姿図

A1	FSR1 - 401			B1	FPR1 - 401			C1	FRS2 - 401			D	FBF2MP - 201			E1	HSR1M - 300		
A2	K1	-	FSR1 - 401	B2	K1	-	FPR1 - 401	C2	K1	-	FRS2 - 401					E2	HSR1M - 400		
A3	FSR1 - 402			B3	FPR1 - 402			C3	FRS2 - 402							E3	HSR1M - 500		
A4	K1	-	FSR1 - 402	B4	K1	-	FPR1 - 402	C4	K1	-	FRS2 - 402								
A5	FSR1MPA - 401			B5	FPR1MPA - 401			C5	FRS2 - 201										
A6	K1	-	FSR1MPA - 401	B6	K1	-	FPR1MPA - 401	C6	K1	-	FRS2 - 201								
A7	FSR1MPA - 402			B7	FPR1MPA - 402			C7	FRS2 - 202										
A8	K1	-	FSR1MPA - 402	B8	K1	-	FPR1MPA - 402	C8	K1	-	FRS2 - 202								
																			
H1	SK1	-	FSS4 - 401 階段用					I1	SK1	-	FST10 - 401 階段灯					HF2	HPJ2NM - 300		
H2	SK1	-	FSS4 - 402 階段用					I2	SK1	-	FST10 - 402 階段灯								
H3	FSS4 - 402																		
H4	K1	-	FSS4 201																
H5	FSS4 202																		
H6	K1	-	FSS4 202																
																			
J	FRF2 - 205			K	FBC10MP - D131			L	IRF2 - 100			M1	FRL4V1 - 402			N	FBF6 - 201		
												M2	K1	-	FRL4V1 - 402				
												M3	SK1	-	FRL6 - 402				
																ブラケット 			

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	既設照明器具姿図		
縮尺	Free	図面番号	11-1
上越市ガス水道局			




【既設】照明配線図1 S = 1:200





処理棟1階

器具種別	台数
A1	8
A2	2
A3	3
A4	2
A5	8
A6	4
B1	3
B2	1
B3	7
B4	2
B7	16
B8	6
E1	6
HF2	16
I1	2

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【既設】照明配線図1		
縮尺	図示	図面番号	11 - 2
上越市ガス水道局			




【既設】照明配線図2 S = 1:200



処理棟地下2階(ろ過水流量計室)

器具種別	台数
A5	5
A6	1




器具種別	台数
A7	5
A8	2


器具種別	台数
A5	2
A6	1
A7	23
A8	18
D	1

処理棟地下2階(排泥管廊)

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【既設】照明配線図2		
縮尺	図示	図面番号	11 - 3
上越市ガス水道局			




【既設】照明配線図3 S = 1:200




器具種別	台数
A7	12
A8	6
H2	2
Hf	1

管理棟地下1階




器具種別	台数
A1	20
A2	5
A3	11
A4	4
A7	11
A8	6
C1	7
C3	20
C4	8
D	2
E1	3
H2	1
I2	1
L	4
N	4
N2	1

管理棟1階



器具種別	台数
A5	6
A6	6


B共同溝




器具種別	台数
A5	4
A6	4

A共同溝

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内 柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【既設】照明配線図3		
縮尺	図示	図面番号	11 - 4
上越市ガス水道局			




【既設】照明配線図4 S = 1:200




管理棟2階

器具種別	台数
A1	13
A2	3
A3	10
A4	3
A7	14
A8	4
C1	5
C3	42
C4	21
H2	1
I2	2
J	1
K	2
M1	24
M2	8
N	6



器具種別	台数
H1	2
H2	2
H3	2
I1	2




管理棟3階


器具種別	台数
A1	2
A3	4
A4	2
H2	1
I2	1
L	4

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【既設】照明配線図4		
縮尺	図示	図面番号	11 - 5
上越市ガス水道局			

分電盤単線結線図－1




回路番号	回路番号	電圧 (V)	負荷名
U	MCB 2P 20AT	100	誘導灯
K	MCB 2P 20AT	200	階段灯
1	MCB 2P 20AT	200	玄関ホール照明
2	MCB 2P 20AT	200	裏玄関ホール、廊下照明
3	MCB 2P 20AT	200	自家発電電気室照明
4	MCB 2P 20AT	200	工作室照明
5	MCB 2P 20AT	200	水質発信器室、工作室照明
6	MCB 2P 20AT	200	ボイラ室、更衣室、倉庫、プロパン庫 便所照明
7	MCB 2P 20AT	200	薬注電気室、薬品注入室照明
8	MCB 2P 20AT	200	外灯
9	MCB 2P 20AT	200	外灯
10	MCB 2P 20AT	200	管廊 (B1F)
11	MCB 2P 20AT	200	B共同溝
12	MCB 2P 20AT	200	C共同溝
13	MCB 2P 20AT	200	D共同溝
14	MCB 2P 20AT	200	予備
1	ELB 2P 20AT	100	コンセント (ホール、倉庫、更衣室、水飲み場)
2	ELB 2P 20AT	100	コンセント (ボイラ室、自家発電電気室)
3	ELB 2P 20AT	100	コンセント (水質発信機室、工作室)
4	ELB 2P 20AT	100	コンセント (薬注電気室、薬品注入室)
5	ELB 2P 20AT	100	コンセント (階段室、廊下、薬品注入室、地下管廊)
6	ELB 2P 20AT	100	コンセント (男女便所、身障者便所)
7	ELB 2P 20AT	100	コンセント (地下管廊)
8	MCB 1P 20AT	100	風除室照明
9	MCB 1P 20AT	100	玄関、裏玄関外灯
10	MCB 1P 20AT	100	予備




回路番号	回路番号	電圧 (V)	負荷名
U	MCB 2P 20AT	100	誘導灯
K	MCB 2P 20AT	200	予備
H	MCB 2P 20AT	100	非常放送用
J	MCB 2P 20AT	100	自火報用
Y	MCB 2P 20AT	100	予備
1	MCB 2P 20AT	200	水質試験室照明
2	MCB 2P 20AT	200	計算機室照明
3	MCB 2P 20AT	200	中央監視室照明
4	MCB 2P 20AT	200	事務室照明
5	MCB 2P 20AT	200	廊下、ホール照明
6	MCB 2P 20AT	200	会議室照明
7	MCB 2P 20AT	200	電気室照明
8	MCB 2P 20AT	200	器材倉庫、換気ファン室、給湯室照明
9	MCB 2P 20AT	200	男女便所、3階機械室照明
10	MCB 2P 20AT	200	予備
11	MCB 2P 20AT	200	予備
12	MCB 2P 20AT	200	予備
1	ELB 2P 20AT	100	コンセント (水質試験室、廊下)
2	ELB 2P 20AT	100	コンセント (電気室、会議室)
3	ELB 2P 20AT	100	コンセント (事務室)
4	ELB 2P 20AT	100	コンセント (事務室フロア)
5	ELB 2P 20AT	100	コンセント (中央監視室)
6	ELB 2P 20AT	100	コンセント (中央監視室フロア)
7	ELB 2P 20AT	100	コンセント (男女便所)
8	ELB 2P 20AT	100	コンセント (器材倉庫、換気ファン室、宿直室、給湯室)
9	ELB 2P 20AT	100	換気扇 (1、2階男女便所)
10	ELB 2P 20AT	100	換気扇 (水質試験室)
11	ELB 2P 20AT	100	換気扇 (水質試験室)
12	MCB 1P 20AT	100	吹抜ダウンライト
13	MCB 1P 20AT	100	男女便所鏡灯、宿直室 風呂照明、換気扇
14	MCB 1P 20AT	100	宿直室エアコン

分電盤単線結線図 - 2




回路番号	回路番号	電圧 (V)	負荷名
U	MCB 2P 20AT	100	誘導灯
1	MCB 2P 20AT	200	管廊 (地下1階)
2	MCB 2P 20AT	200	原水流量計室
3	MCB 2P 20AT	200	沈澱池上部 (水銀灯)
4	MCB 2P 20AT	200	沈澱池上部 (水銀灯)
5	MCB 2P 20AT	200	薬品注入室、排出架 (1階)
6	MCB 2P 20AT	200	排泥管廊
7	MCB 2P 20AT	200	A共同溝
8	ELB 2P 20AT	200	外灯
1	ELB 2P 20AT	100	コンセント (原水流量計室)
2	ELB 2P 20AT	100	コンセント (地下1階管廊、排泥管廊)
3	ELB 2P 20AT	100	コンセント (薬品沈澱池、薬品注入機室)
4	MCB 1P 20AT	100	入口灯
5	MCB 1P 20AT	100	予備




回路番号	回路番号	電圧 (V)	負荷名
U	MCB 2P 20AT	100	誘導灯
1	MCB 2P 20AT	200	ろ過池上部 (水銀灯)
2	MCB 2P 20AT	200	後薬品注入設備室、ろ過池設備室、ろ過池壁
3	MCB 2P 20AT	200	ろ過池電気室、流入架上部 沈澱池電気室、第2混和室
4	MCB 2P 20AT	200	管廊 (1階)
5	MCB 2P 20AT	200	ろ過水流量計室
6	MCB 2P 20AT	200	予備
1	ELB 2P 20AT	100	コンセント (後塩素注入設備室、ろ過池機械室)
2	ELB 2P 20AT	100	コンセント (ろ過池電気室、沈澱池電気室、第2混和室)
3	ELB 2P 20AT	100	コンセント (塩素混和室、第2混和室、搬出室地下1階)
4	ELB 2P 20AT	100	コンセント (B共同溝)
5	MCB 1P 20AT	100	予備

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	分電盤単線結線図 - 2		
縮尺	FREE	図面番号	11 - 7
上越市ガス水道局			




【更新】照明配線図1 S = 1:200





工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【更新】照明配線図1		
縮尺	図示	図面番号	11 - 8
上越市ガス水道局			






【更新】照明配線図2 S = 1:200



処理棟地下2階(ろ過水流量計室)

器具種別	台数
A5	5
A6	1




処理棟地下1階

器具種別	台数
A5	25
A6	19
D	1


器具種別	台数
A5	5
A6	2

処理棟地下2階(排泥管廊)

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【更新】照明配線図2		
縮尺	図示	図面番号	11 - 9
上越市ガス水道局			




【更新】照明配線図3 S = 1:200




器具種別	台数
A5	1
A7	12
A8	6
H1	2

管理棟地下1階




器具種別	台数
A7	11
A8	6
C3	13
C4	3
H2	1
L	4
N2	1

管理棟1階





B共同溝



A共同溝


工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【更新】照明配線図3		
縮尺	図示	図面番号	11 - 10
上越市ガス水道局			

【更新】照明配線図4 S = 1:200




管理棟2階

器具種別	台数
A1	2
A2	1
A7	7
A8	2
C1	13
C2	8
H2	1
H1	2
K	2
M1	16
M2	4
N	2



器具種別	台数
H1	4
H3	2
H1	2



管理棟3階

器具種別	台数
H1	1
H1	1
L	4

工事場所 及び 工事名	上越市 柿崎区上中山 地内		
	柿崎川浄水場 照明設備更新工事		
図面名	【更新】照明配線図4		
縮尺	図示	図面番号	11 - 11
上越市ガス水道局			