

検査員

令和 7 年度					
水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 北経5 号		工事日数 90 日間	
実施設計額		円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額		円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額		円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 吉川区西野島 地内
変更請負額		円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道西野島線
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要		(水道) 【本設】 消火栓接続 N=3箇所 HPPE φ75 L=21.9m
	起工理由	老朽による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局