



【本設】建屋内平面図 S=1/50

【本設】中圧ガス管GP250A (267.4) L=0.4m
【本設】中圧ガス管GP200A (216.3) L=18.1m
【本設】中圧ガス管GP150A (165.2) L=2.7m




【配管塗装工】

塗装箇所：着色部

(GP150) 0.1652*3.14*1.9≒0.99㎡
(GP200) 0.2163*3.14*16.6≒11.3㎡
(GP250) 0.2674*3.14*0.4≒0.3㎡




上塗り（桃色2.5R7/11） 2回
中塗り（白） 1回
下塗り（錆止め） 1回



計装室


工事場所 及び 工事名	上越市川原町 地内		
	川原町 A 整圧器室流量計設置工事		
図面名	【本設】建屋内平面図		
縮尺	S=1/50	図面番号	4-1
上越市ガス水道局			

【本設】建屋内断面図 S=1/60




工事場所 及び 工事名	上越市川原町 地内		
	川原町 A 整圧器室流量計設置工事		
図面名	【本設】建屋内断面図		
縮尺	S = 1/60	図面番号	4-2
上 越 市 ガ ス 水 道 局			

【本設】配管詳細図 S=FREE



工事場所 及び 工事名	上越市 川原町 地内		
	川原町A整圧器室流量計設置工事		
図面名	【本設】配管詳細図		
縮尺	S=FREE	図面番号	4-3
上越市ガス水道局			


【本設】配管支持架台詳細図 S=1/10



材質：SUS304等辺山形鋼（アングル）L6×65×65
 ：SUS304（C）フラットバー6×65

工事場所 及び 工事名	上越市川原町 地内		
	川原町A 整圧器室流量計設置工事		
図面名	【本設】配管支持架台詳細図		
縮尺	S = 1/10	図面番号	4-4
上越市ガス水道局			

撤去管平面図



着色部撤去

- GP150A L=23.4m
- GP200A L=5.4m
- GP250A L=0.4m
- 150Aバルブ 4個
- 200Aバルブ 1個
- ガバナ(移動) 1基