

検査員

令和 7 年度

ガス水道管入替工事(実施)設計書

拡張
改良

第 般5 - 般6 号

工事日数

120 日間

実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 西城町3丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	市道新幸橋仲町線 他
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【本設】 PE φ 50 L=14. 6m 供給管 N=4件	(水道) 【本設】 HPPE φ 50 L=14. 7m 給水管 N=4件
	起工理由	道路側溝改良工事によるガス水道管入替工事 (道緊自第7-1-2号)	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局