

検査員

令和 7 年度			
ガス水道管入替(第2工区)工事(実施)設計書			
拡張 改良 第 下1 - 下1 号		工事日数 120 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 大字下荒浜 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 市道下荒浜幹線
摘要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【越年仮設】 PE φ 50 L=12. 8m	(水道) 【越年仮設】 HPPE φ 200 L=22. 6m HPPE φ 50 L=9. 9m 給水管 N=1件 【本設】 DC (GX) φ 200 L=1. 6m
	起工理由	下水道管布設に伴うガス水道管の越年仮設及び本設	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局