①北新保地区（城山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月4日	5月9日										
		採水時間		15:36	14:59										
		天候		曇	快晴										
		水温（℃）		10.9	17.2										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	5.7										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	26											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	59											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.2										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3										

②北方地区（正善寺浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月10日	5月9日										
		採水時間		12:05	10:50										
		天候		晴	曇										
		水温（℃）		12.2	17.1										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	9.8										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	20											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	66											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3										

③西ヶ窪浜地区（柿崎川浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月4日	5月9日										
		採水時間		14:29	14:21										
		天候		曇	快晴										
		水温（℃）		11.9	17.9										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.0										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	18											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	57											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3										

④清里区寺脇地区（青柳浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月10日	5月9日										
		採水時間		11:13	11:08										
		天候		晴	晴										
		水温（℃）		12.3	17.8										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	4											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.9										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	6											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	29											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.6										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1										

⑤板倉区田井地区（山越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月11日	5月9日										
		採水時間		9:40	9:40										
		天候		晴	曇										
		水温（℃）		13.0	17.8										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	8.7										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	20											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	61											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2										

⑥中郷区板橋地区（中郷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日	5月7日										
		採水時間		11:20	11:55										
		天候		雨	曇										
		水温（℃）		12.8	18.2										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	37											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	44.0	46.0										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	64											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	210											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.5										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1										

⑦名立区名立小泊地区（不動浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月11日	5月15日										
		採水時間		14:12	14:24										
		天候		曇	曇										
		水温（℃）		11.6	16.9										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下		0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満										
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満										
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002										
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001										
	26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満										
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005										
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002										
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満										
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満										
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下		7										
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	3.7										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下		38										
	40	蒸発残留物	500mg/L以下		80										
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3										

⑧柿崎区東横山地区（東横山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日	5月22日										
		採水時間		12:13	12:35										
		天候		晴	晴										
		水温（℃）		7.8	14.0										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下		0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満										
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満										
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満										
	26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満										
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満										
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満										
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満										
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満										
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下		7										
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	8.9										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下		24										
	40	蒸発残留物	500mg/L以下		74										
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2										

⑨吉川区石谷地区（石谷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日	5月15日										
		採水時間		11:40	11:00										
		天候		曇	晴										
		水温（℃）		7.3	14.1										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	10.0										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	45											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	86											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.5										

⑩浦川原区真光寺地区（小谷島浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日	5月8日										
		採水時間		13:48	11:07										
		天候		小雨	曇										
		水温（℃）		8.8	16.3										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	15.0										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	59											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.6										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3										

⑪大島区下達地区（赤倉浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日	5月7日										
		採水時間		11:48	14:10										
		天候		曇	小雨										
		水温（℃）		6.7	14.0										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.12											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	14											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.0	22.0										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	8											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	66											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.7										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.5										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	2	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3										

⑫安塚区松崎地区（切越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日	5月13日										
		採水時間		12:44	14:56										
		天候		雨	雨										
		水温（℃）		12.4	18.4										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	11.0										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	64											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.5										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5										

⑬牧区宮口地区（牧浄水場浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月10日	5月9日										
		採水時間		12:27	10:33										
		天候		晴	曇										
		水温（℃）		13.2	18.2										
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下		0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満										
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満										
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002										
	26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満										
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003										
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001										
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満										
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満										
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下		4										
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.8										
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下		14										
	40	蒸発残留物	500mg/L以下		46										
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
発泡	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1										
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2										
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	色度	5度以下	1未満	1未満										
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2										