

①北新保地区（城山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日							
	採水時間		15:36	14:59	14:48	15:04	15:24	14:48							
	天候		曇	快晴	曇	晴	快晴	晴							
	水温 (℃)		10.9	17.2	19.8	23.7	27.0	28.4							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.07								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.003									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.009									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 マンガン及びその化合物		0.2mg/L以下	0.03			0.02									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満									
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	10			12									
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	5.7	7.4	9.0	8.5	10.0							
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26			56									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	59			140									
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5						
		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7						

②北方地区（正善寺浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日							
	採水時間		12:05	10:50	8:52	9:35	8:43	8:45							
	天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇							
	水温 (℃)		12.2	17.1	19.5	24.8	28.1	27.5							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.12								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.017									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.005									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013			0.031									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.01									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.010									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 亜鉛及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満								
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	9			12									
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	9.8	10.0	12.0	11.0	11.0							
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20			25									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	66			79									
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002							
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2						

③西ヶ窪浜地区（柿崎川浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日							
	採水時間		14:29	14:21	14:07	14:21	14:38	14:08							
	天候		曇	快晴	曇	晴	快晴	晴							
	水温 (℃)		11.9	17.9	21.5	25.5	29.4	28.4							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	1	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.07								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.008									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.019									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.007									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.007									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 亜鉛及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満								
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	7				8								
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.0	10.0	11.0	10.0	12.0							
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18			23									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	57			63									
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001	0.000001	0.000002	0.000001							
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3						

④清里区寺脇地区（青柳浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日							
	採水時間		11:13	11:08	10:50	10:13	9:08	10:05							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇							
	水温 (℃)		12.3	17.8	19.8	24.7	29.2	28.3							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	1							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.06								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002				0.003								
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満				0.003未満								
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002				0.003								
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006				0.010								
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満				0.003未満								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002				0.004								
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満				0.008未満								
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 マンガン及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満				0.02未満								
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満								
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	4				5								
味	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.8												
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	6	4.9	4.9	5.0	5.0	4.8							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	29				31								
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				0.000001未満								
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満				0.000001未満								
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	衛生	47 残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						

⑤板倉区田井地区（山越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月11日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日							
	採水時間		9:40	9:40	12:10	12:33	13:37	11:35							
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇							
	水温 (℃)		13.0	17.8	19.8	24.6	28.5	27.8							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	1							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.08								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.010									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.002									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.017									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.006									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.005									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満									
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	9			10									
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	8.7	8.9	9.6	9.2	9.5							
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20			29									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	61			83									
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5						
		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3						

⑥中郷区板橋地区（中郷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月9日	5月7日	6月3日	7月10日	8月7日	9月2日							
	採水時間		11:20	11:55	11:15	12:45	11:10	11:35							
	天候		雨	曇	晴	雨	曇	小雨							
	水温(℃)		12.8	18.2	18.6	23.2	25.6	26.1							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	1	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.07				0.1								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.004									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.007									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019			0.019									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.006									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 マンガン及びその化合物		0.2mg/L以下	0.03			0.02									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満									
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 亜鉛及びその化合物		200mg/L以下	37			37									
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	44.0	46.0	44.0	42.0	42.0	42.0							
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	64			61									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	210			200									
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001									
カビ臭	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.2						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						

⑦名立区名立小泊地区（不動浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月11日	5月15日	6月13日	7月17日	8月6日	9月12日							
	採水時間		14:12	14:24	14:02	15:30	13:27	14:23							
	天候		曇	曇	快晴	曇	曇								
	水温 (℃)		11.6	16.9	21.3	25.0	28.3	29.0							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下		0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下		0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下		0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.08								
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.002								
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.005								
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.012								
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.004								
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001								
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満											
	33 マンガン及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満								
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満											
	36 亜鉛及びその化合物	200mg/L以下		7			14								
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	3.7	5.8	4.9	7.1	10.0							
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		38			62								
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		80			120								
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満								
	43 2-トリハロメチル-2-ブタノール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2							

③柿崎区東横山地区（東横山浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月1日	5月22日	6月7日	7月1日	8月5日	9月5日							
	採水時間		12:13	12:35	11:11	12:17	12:15	11:57							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴							
	水温 (℃)		7.8	14.0	15.4	17.1	21.5	16.8							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満											
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下		0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下		0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下		0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07								
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001								
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001								
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満											
	33 マンガン及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満								
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満											
	36 亜鉛及びその化合物	200mg/L以下		7			6								
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	8.9	9.0	8.7	8.9	8.9							
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		24			22								
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		74			76								
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満								
	43 2-トリハロメチル-2-ブタノール	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満								
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満											
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4							

⑨吉川区石谷地区（石谷浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月3日	5月15日	6月5日	7月9日	8月9日	9月10日							
	採水時間		11:40	11:00	10:58	11:38	11:37	10:34							
	天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴							
	水温(℃)		7.3	14.1	15.6	19.6	23.1	22.8							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.07								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.008									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 亜鉛及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満								
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	10				12								
味	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0							
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	45			55									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	86			110									
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
基礎的性状	味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4						

⑩浦川原区真光寺地区（小谷島浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月3日	5月8日	6月5日	7月9日	8月2日	9月3日							
	採水時間		13:48	11:07	11:53	13:25	13:36	11:27							
	天候		小雨	曇	晴	曇	晴	曇							
	水温 (℃)		8.8	16.3	17.1	22.6	24.5	25.1							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.1								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.025									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.006									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011			0.044									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.012									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.013									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 マンガン及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.03									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.07			0.06									
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下	9			16									
着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	15.0	17.0	16.0	16.0	20.0							
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21			29									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	59			95									
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.6	0.6	0.9	0.7	1.1							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1						

⑪大島区下達地区（赤倉浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月1日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月2日							
	採水時間		11:48	14:10	15:19	12:18	13:48	11:46							
	天候		曇	小雨	晴	曇	曇	雨							
	水温 (℃)		6.7	14.0	16.4	20.4	23.3	24.9							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.1								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.016									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.004									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.011									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.044									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.009									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.015									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 亜鉛及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.02									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.12			0.03未満									
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 銅及びその化合物		200mg/L以下	14			25									
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	19.0	22.0	19.0	24.0	22.0	24.0							
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	8			35									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	66			120									
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001									
カビ臭	43 2-トリハロアセトアル	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満									
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
臭気	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.7	0.8	1.1	0.9	1.2							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2						

⑫安塚区松崎地区（切越浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月9日	5月13日	6月11日	7月10日	8月8日	9月10日							
	採水時間		12:44	14:56	11:39	15:09	14:41	14:08							
	天候		雨	雨	快晴	雨	晴	快晴							
	水温 (℃)		12.4	18.4	23.0	26.1	30.2	29.8							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満												
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満												
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満												
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満												
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2												
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満												
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満												
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満												
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満												
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満												
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満												
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満				0.08								
消毒副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.014									
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002									
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.023									
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.006									
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.007									
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満									
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
33 亜鉛及びその化合物		0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満									
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満				0.03未満								
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満												
36 トリウム及びその化合物		200mg/L以下	12			14									
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満												
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	11.0	11.0	11.0	13.0	13.0							
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21			32									
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	64			87									
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満												
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001							
	43 2-トリハロメチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満												
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満												
基礎的性状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8							
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3						

⑬牧区宮口地区（牧浄水場浄水場系給水区域）の水質検査結果

水質基準項目

項目名		基準値	4月10日	5月9日	6月4日	7月18日	8月8日	9月3日							
	採水時間		12:27	10:33	9:13	9:02	10:05	9:05							
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇							
	水温 (℃)		13.2	18.2	20.1	25.4	28.9	28.8							
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	2	0	1							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満											
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満											
	10 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満											
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下		0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下		0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		0.001未満											
20 ベンゼン		0.01mg/L以下		0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.003								
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.003								
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.010								
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.004								
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満								
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満											
	33 マンガン及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満								
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満											
	36 亜鉛及びその化合物	200mg/L以下		4			4								
味	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.8	3.9	3.7	3.9	3.9							
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		14			14								
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		46			64								
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満											
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満			0.000001未満								
カビ臭	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2							
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4							
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2						