①城山浄水場系（北新保地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		15:23											
		天候		曇											
		水温（℃）		10.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	26											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	48											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

②中ノ俣浄水場系（中ノ俣地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月10日											
		採水時間		10:20											
		天候		曇											
		水温（℃）		7.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	25											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	48											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

③正善寺浄水場系（皆口地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月10日											
		採水時間		12:47											
		天候		曇											
		水温（℃）		9.0											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.14											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	22											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	58											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	2											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

④正善寺浄水場系（高津地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		12:08											
		天候		晴											
		水温（℃）		9.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	20											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	83											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑤柿崎川浄水場系（西ヶ窪浜地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		14:17											
		天候		晴											
		水温（℃）		10.9											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	19											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	44											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑥小萱浄水場系（小萱地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		8:57											
		天候		小雨											
		水温（℃）		9.6											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.5											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

⑦東横山浄水場系（東横山地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		12:15											
		天候		曇											
		水温（℃）		7.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.3											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

⑧北黒岩浄水場系（北黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		11:30											
		天候		雨											
		水温（℃）		8.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑨南黒岩浄水場系（南黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		11:50											
		天候		曇											
		水温（℃）		5.3											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

⑩水野下牧浄水場系（水野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		9:50											
		天候		曇											
		水温（℃）		7.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

⑪川谷（上）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月21日											
		採水時間		10:45											
		天候		晴											
		水温（℃）		7.5											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.4											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑫川谷（下）浄水場系（ 川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		10:00											
		天候		小雨											
		水温（℃）		2.6											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.7											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	30											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	68											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

⑬石谷浄水場系（石谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		11:30											
		天候		小雨											
		水温（℃）		6.3											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	50											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	82											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

⑭中郷浄水場系（板橋地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		11:40											
		天候		晴											
		水温（℃）		11.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	37											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	45.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	62											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	180											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.1											

⑮山越浄水場系（田井地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		9:55											
		天候		曇											
		水温（℃）		11.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	18											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	78											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑯寺野浄水場系（釜塚地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		10:45											
		天候		曇											
		水温（℃）		9.0											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	11											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	25											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	80											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑰筒方浄水場系（達野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		11:33											
		天候		曇											
		水温（℃）		8.3											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	5											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	29											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	85											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑱青柳浄水場系（寺脇地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		10:40											
		天候		晴											
		水温（℃）		9.3											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	4											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	5											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	7											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	43											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑲切越浄水場系（松崎地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		13:36											
		天候		曇											
		水温（℃）		9.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	19											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	73											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

⑳朴ノ木浄水場系（朴ノ木地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		9:59											
		天候		晴											
		水温（℃）		6.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.8											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	34											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	88											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉑船倉浄水場系（樽田川地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		11:43											
		天候		曇											
		水温（℃）		8.0											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	5											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	51											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

㉒真荻平浄水場系（真荻平地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		11:27											
		天候		曇											
		水温（℃）		6.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	13											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.5											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	74											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	130											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㉓伏野浄水場系（伏野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		10:19											
		天候		小雨											
		水温（℃）		6.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	36											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	94											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉔須川第1浄水場系（須川地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		12:17											
		天候		曇											
		水温（℃）		5.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	3											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	12											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	47											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉕須川第2浄水場系（キューピットバレイセンターハウス）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		14:24											
		天候		晴											
		水温（℃）		13.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	3											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	12											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	52											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㉖須川第3浄水場系（キューピットバレイプラザ2）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月											
		採水時間		閉栓中のため検査なし											
		天候													
		水温（℃）													
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下												
	2	大腸菌	検出されないこと												
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下												
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下												
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下												
	48	味	異常でないこと												
	49	臭気	異常でないこと												
	50	色度	5度以下												
	51	濁度	2度以下												
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上												

㉗小谷島浄水場系（真光寺地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		12:13											
		天候		曇											
		水温（℃）		7.0											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	44											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

㉓谷浄水場系（谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		13:21											
		天候		晴											
		水温（℃）		9.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	16											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.8											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	27											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	60											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

㉙小蒲生田浄水場系（小蒲生田地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月2日											
		採水時間		10:23											
		天候		雨											
		水温（℃）		6.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	17											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	46											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉚法定寺浄水場系（法定寺地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		10:01											
		天候		曇											
		水温（℃）		6.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	12											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	55											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉛坪野浄水場系（坪野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		11:21											
		天候		曇											
		水温（℃）		5.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	36											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	26											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	130											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

㉜小麦平浄水場系（小麦平地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月											
		採水時間		閉栓中のため検査なし											
		天候													
		水温（℃）													
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下												
	2	大腸菌	検出されないこと												
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下												
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下												
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下												
	48	味	異常でないこと												
	49	臭気	異常でないこと												
	50	色度	5度以下												
	51	濁度	2度以下												
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上												

㉝菖蒲浄水場系（上達地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		10:59											
		天候		雨											
		水温（℃）		6.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	14											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	28											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	81											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㉞赤倉浄水場系（下達地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		11:49											
		天候		小雨											
		水温（℃）		6.0											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.1											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	13											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	55											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

㉟旭浄水場系（嶺地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月10日											
		採水時間		10:50											
		天候		曇											
		水温（℃）		8.5											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.3											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	40											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	97											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㊱板山浄水場系（板山地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		13:55											
		天候		曇											
		水温（℃）		7.6											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.7											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	16											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	50											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㊲牧浄水場系（宮口地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		11:15											
		天候		晴											
		水温（℃）		10.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㊳不動浄水場系（名立小泊地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月10日											
		採水時間		14:34											
		天候		小雨											
		水温（℃）		11.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㊴新井給水場（用水供給）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		12:05											
		天候		晴											
		水温（℃）		8.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	19											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	48											
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3											
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	1未満											
	51	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生		残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											