

令和7年度 水道水の有機フッ素化合物検査結果(PFOS及びPFOAの合算値)

No.	浄水場(給水場)	採水場所 (給水栓)	採水日	暫定目標値	検査結果	No.	浄水場(給水場)	採水場所 (給水栓)	採水日	暫定目標値	検査結果	
1	城山浄水場	北新保	4月3日	50ng/L以下	5ng/L未満	23	船倉浄水場	樽田川	4月8日	50ng/L以下	5ng/L未満	
2	和田浄水場	北新保	4月16日		5ng/L未満	24	真萩平浄水場	真萩平	4月9日		5ng/L未満	
3	深谷浄水場	川原町	4月16日		5ng/L未満	25	伏野浄水場	伏野	4月9日		5ng/L未満	
4	中ノ俣浄水場	中ノ俣	4月10日		5ng/L未満	26	須川第1浄水場	須川	4月9日		5ng/L未満	
5	正善寺浄水場	皆口	4月10日		5ng/L未満	27	須川第2浄水場	キュービッドパレイセンターハウス	4月9日		5ng/L未満	
6		高津	4月8日		5ng/L未満	28	須川第3浄水場	キュービッドパレイプラザ2	9月11日		5ng/L未満	
7	柿崎川浄水場	西ヶ窪	4月3日		5ng/L未満	29	小谷島浄水場	真光寺	4月7日		5ng/L未満	
8	小萱浄水場	小萱	4月1日		5ng/L未満	30	谷浄水場	谷	4月7日		5ng/L未満	
9	東横山浄水場	東横山	4月1日		5ng/L未満	31	小蒲生田浄水場	小蒲生田	4月2日		5ng/L未満	
10	北黒岩浄水場	北黒岩	4月1日		5ng/L未満	32	法定寺浄水場	法定寺	4月7日		50ng/L以下	5ng/L未満
11	南黒岩浄水場	南黒岩	4月1日		5ng/L未満	33	坪野浄水場	坪野	4月7日		5ng/L未満	
12	水野下牧浄水場	水野	4月1日		5ng/L未満	34	小麦平浄水場	小麦平	給水栓の開栓時に検査予定		—	
13	川谷(上)浄水場	川谷(上)	4月3日		5ng/L未満	35	菖蒲浄水場	上達	4月1日		5ng/L未満	
14	川谷(下)浄水場	川谷(下)	4月3日		5ng/L未満	36	赤倉浄水場	下達	4月1日		5ng/L未満	
15	石谷浄水場	石谷	4月3日		5ng/L未満	37	旭浄水場	嶺	4月10日		5ng/L未満	
16	中郷浄水場	板橋	4月7日		5ng/L未満	38	板山浄水場	板山	4月1日		5ng/L未満	
17	山越浄水場	田井	4月9日		5ng/L未満	39	牧浄水場	宮口	4月8日		5ng/L未満	
18	寺野浄水場	釜塚	4月9日		5ng/L未満	40	不動浄水場	名立小泊	4月10日		5ng/L未満	
19	筒方浄水場	達野	4月9日		5ng/L未満	41	新井給水場(用水供給)	妙高市	4月7日		5ng/L未満	
20	青柳浄水場	寺脇	4月8日		5ng/L未満	・No.1の城山浄水場は、取水施設である水圧鉄管(新潟県管理)が破損したため4月6日に配水を停止しました。						
21	切越浄水場	松崎	4月8日		5ng/L未満	・No.2和田浄水場、No.3深谷浄水場は、城山浄水場配水停止に伴い4月9日から運転を開始しました。						
22	朴ノ木浄水場	朴ノ木	4月8日		5ng/L未満							

スキー場 3/30で終了のため

需要家1件 閉栓中のため