

①城山浄水場系（北新保地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日					
	採水時間		15:23	15:11	14:51	16:01	15:25	15:36					
	天候		曇	快晴	快晴	晴	晴	曇					
	水温（℃）		10.8	16.3	19.5	25.2	29.4	29.3					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.010							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.019							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.006							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	9			12							
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	9.3	9.1	9.9	8.3	8.4					
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26			45							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	48			110							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1	0.2					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5					

②中ノ俣浄水場系（中ノ俣地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月10日	5月7日	6月12日	7月10日	8月5日	9月3日					
	採水時間		10:20	10:08	9:48	10:52	9:54	10:44					
	天候		曇	晴	曇	晴	曇	曇					
	水温（℃）		7.2	10.8	16.4	21.4	25.2	25.2					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアニド）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6			6							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.8	5.8	6.0	6.0	5.8					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	25			32							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	48			62							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2					

③正善寺浄水場系（皆口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月10日	5月9日	6月12日	7月10日	8月5日	9月3日					
	採水時間		12:47	9:49	11:35	13:15	11:27	11:35					
	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴					
	水温（℃）		9.0	14.9	20.0	27.0	30.0	28.8					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.11							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.026							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015			0.045							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.014							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.014							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.14			0.08							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	10			12							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	34.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22			30							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	58			83							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.6	7.9	7.9					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	2	2	2	2	2	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3					

④正善寺浄水場系（高津地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月12日	7月14日	8月7日	9月2日					
	採水時間		12:08	8:41	8:47	8:55	10:27	8:53					
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴					
	水温（℃）		9.8	15.6	19.8	25.5	28.5	28.8					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.016							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011			0.031							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.009							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.011							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	9			11							
着 色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	9.9	10.0	12.0	4.0	4.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20			27							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	83			71							
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カ ビ 臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
発 泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.5	0.7	0.6	0.1	0.2					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.3	7.1	8.0	8.0					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛 生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2					

⑤柿崎川浄水場系（西ヶ窪浜地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日						
	採水時間		14:17	14:29	14:11	15:14	14:46	14:58						
	天候		晴	快晴	快晴	晴	快晴	晴						
	水温（℃）		10.9	16.7	20.0	27.2	30.1	29.7						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 ｶﾋﾞｼﾞｱﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.1								
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.012								
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004								
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.025								
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.007								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.009								
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞﾐﾝ及びその化合物	200mg/L以下	8			8								
味 着色	37 ｻﾏﾈﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	11.0	14.0	12.0	12.0	11.0						
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	19			25								
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	44			58								
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001		0.000001	0.000001	0.000002	0.000002						
	43 2-ﾒﾁﾙｲﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6						
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3						

⑥小萱浄水場系（小萱地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日						
	採水時間		8:57	9:30	9:00	12:20	8:58	9:10						
	天候		小雨	晴	曇	晴	曇	雨						
	水温（℃）		9.6	15.5	16.5	20.6	25.6	25.0						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		9			9							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		33			33							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		83			81							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
基 礎 的 性 状	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.5	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1						

⑦東横山浄水場系（東横山地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日					
	採水時間		12:15	13:17	11:20	10:33	11:22	10:57					
	天候		曇	晴	曇	晴	晴	雨					
	水温（℃）		7.8	13.9	14.4	20.4	20.8	21.4					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物（イオン及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.19			0.14						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		7			7						
味・着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	9.2	9.0	8.8	9.3	8.8					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		27			27						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		78			75						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1					

⑩北黒岩浄水場系（北黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日						
	採水時間		11:30	11:30	10:43	11:17	10:28	10:10						
	天候		雨	晴	曇	晴	晴	雨						
	水温（℃）		8.8	15.2	17.6	23.7	25.8	26.8						
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.1							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		8			8							
味・着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		35			35							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		89			85							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3						

⑨南黒岩浄水場系（南黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月5日	7月11日	8月5日	9月5日						
	採水時間		11:50	12:14	9:22	10:56	10:53	10:30						
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	雨						
	水温（℃）		5.3	16.3	17.1	25.2	26.3	25.8						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.09							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		7			7							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.2	9.3	9.6	9.6	9.4						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		33			32							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		75			74							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	52 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3						

⑩水野下牧浄水場系（水野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日						
	採水時間		9:50	10:23	9:58	11:52	9:35	9:40						
	天候		曇	晴	曇	晴	曇	雨						
	水温（℃）		7.8	13.6	14.9	19.7	21.4	22.1						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.09							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		8			8							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		38			38							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		89			84							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3						

⑪川谷（上）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月21日	5月19日	6月5日	7月16日	8月5日	9月9日						
	採水時間		10:45	11:13	10:55	10:38	12:17	10:52						
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	水温（℃）		7.5	14.1	15.3	23.2	24.8	23.9						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
一 般 有 機 物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満										
	16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.09							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.002							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.008							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.002							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		6			6							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		28			30							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		85			76							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.007										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.2						
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2						

⑫川谷（下）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月19日	6月5日	7月16日	8月1日	9月9日					
	採水時間		10:00	10:31	10:38	10:18	10:50	10:35					
	天候		小雨	晴	晴	晴	晴	晴					
	水温（℃）		2.6	11.2	13.0	19.6	20.4	21.6					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一 般 有 機 物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着 色	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	6			6							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	30			32							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	68			78							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3					

⑬石谷浄水場系（石谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月19日	6月5日	7月16日	8月1日	9月9日					
	採水時間		11:30	11:35	11:28	11:42	11:25	11:17					
	天候		小雨	晴	晴	晴	晴	晴					
	水温（℃）		6.3	13.0	14.8	20.4	21.9	22.3					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 ｶﾞﾙﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳﾙ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一 般 有 機 物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.006							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着 色	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ｵｰｸﾞﾐﾝ及びその化合物	200mg/L以下	10			12							
味 着色	37 ｻﾏﾐﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0	10.0					
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	50			58							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	82			97							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-ﾒﾁﾙｲﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4					

⑭中郷浄水場系（板橋地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月11日	7月8日	8月15日	9月1日					
	採水時間		11:40	10:15	13:23	12:06	12:25	11:10					
	天候		晴	晴	小雨	晴	晴	晴					
	水温（℃）		11.2	16.2	20.2	23.9	26.5	27.2					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	1	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 ｶﾞﾙﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1										
	13 ｵｰｶﾞﾆｯｸ及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一 般 有 機 物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.16							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.004							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.008							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015			0.021							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.007							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.002							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.03							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	36 ｵｰｶﾞﾆｯｸ及びその化合物	200mg/L以下	37			40							
着 色	37 ｻﾔｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	45.0	49.0	47.0	48.0	48.0	49.0					
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	62			73							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	180			210							
発 泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カ ビ 臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003			0.000001未満							
	43 2-ﾒﾁﾙｲﾝﾄﾞﾙ-3-ｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発 泡	44 非ｲﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭 気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3					
衛 生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					

⑮山越浄水場系（田井地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月12日	7月9日	8月7日	9月2日					
	採水時間		9:55	9:07	13:50	13:53	13:55	11:48					
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴					
	水温（℃）		11.7	17.2	20.8	26.7	29.4	28.9					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアニド）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.006							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.001							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.010							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.003							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	9			9							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	8.7	8.9	8.6	7.6	9.2					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18			33							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	78			84							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1未満	0.1未満					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2					

⑩寺野浄水場系（釜塚地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月12日	7月9日	8月7日	9月2日					
	採水時間		10:45	10:52	12:05	12:30	13:27	11:23					
	天候		曇	晴	晴	晴	曇	晴					
	水温（℃）		9.0	16.1	20.2	25.2	28.9	28.7					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001未満							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001未満							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ｵﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	11			10							
味 着色	37 ｻﾏﾐﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	4.9	5.2	5.2	5.2	5.3					
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	25			28							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	80			72							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-ﾒﾁﾙｲﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					

⑰筒方浄水場系（達野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月12日	7月14日	8月7日	9月2日					
	採水時間		11:33	11:20	11:20	9:53	11:03	10:57					
	天候		曇	晴	曇	晴	小雨	晴					
	水温（℃）		8.3	15.6	19.9	26.6	28.8	28.7					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.002							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5			5							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.6	4.4	4.5	4.3	4.5					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	29			27							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	85			69							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					

⑮青柳浄水場系（寺脇地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月12日	7月14日	8月7日	9月2日					
	採水時間		10:40	12:15	10:48	9:10	9:10	10:25					
	天候		晴	晴	曇	晴	雨	晴					
	水温（℃）		9.3	16.7	20.8	27.7	30.2	29.6					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.009							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4			5							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	7			12							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	43			30							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2					

⑭切越浄水場系（松崎地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月15日	6月10日	7月8日	8月4日	9月1日					
	採水時間		13:36	13:49	12:01	15:04	14:00	10:58					
	天候		曇	曇	小雨	曇	晴	晴					
	水温（℃）		9.8	17.1	21.3	27.9	32.1	31.3					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一 般 有 機 物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.015							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.026							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.008							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12			14							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	11.0	9.0	11.0	13.0	13.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19			38							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	73			89							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000007	0.000001未満					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5					

②朴ノ木浄水場系（朴ノ木地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月10日	7月8日	8月4日	9月1日					
	採水時間		9:59	9:34	9:50	11:50	9:59	9:44					
	天候		晴	曇	雨	曇	晴	快晴					
	水温（℃）		6.7	12.9	17.6	23.8	27.3	26.6					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアニド）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.007							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.002							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.002							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.04							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	10			11							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	6.6	6.8	6.7	7.3	7.2					
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	34			39							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	88			77							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1					
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.9	7.8	7.9	8.0	8.1					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2					

㊤船倉浄水場系（樽田川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月10日	7月22日	8月4日	9月1日					
	採水時間		11:43	10:57	11:25	13:25	11:42	10:26					
	天候		曇	曇	小雨	晴	晴	快晴					
	水温（℃）		8.0	12.8	17.7	23.5	26.1	26.0					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.039							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016			0.057							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			0.019							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.015							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6			10							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	3.6	2.8	9.3	12.0	9.9					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	5			16							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	51			61							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.2	0.3	1.2	1.2	1.2					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.2	7.5	7.5	7.5					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	2	2	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3					

②真萩平浄水場系（真萩平地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月11日	7月8日	8月4日	9月2日					
	採水時間		11:27	11:29	10:46	14:28	13:24	10:18					
	天候		曇	曇	小雨	曇	晴	快晴					
	水温（℃）		6.2	11.7	17.4	23.5	27.1	26.7					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 ｶﾋﾞｼｬﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｵｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.002							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	36 ｵｰｶﾞﾆｯｸ及びその化合物	200mg/L以下	13			15							
着色	37 ｴｻﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	9.0	9.2	9.0	9.1	8.7					
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	74			77							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	130			130							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-ﾒﾂｲﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1					

②伏野浄水場系（伏野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月4日	9月2日						
	採水時間		10:19	11:52	9:36	10:48	12:14	9:51						
	天候		小雨	曇	雨	曇	晴	快晴						
	水温（℃）		6.4	11.6	16.4	22.2	24.4	24.5						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物 / 重金属	3 ｶﾋﾞｼｬﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾐﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07								
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001								
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001								
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
着色	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ｵｰｸﾞﾐﾝ及びその化合物	200mg/L以下	6			6								
味 着色	37 ｴｹﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.0	3.7	4.0	4.0	4.0						
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	36			35								
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	94			68								
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	43 2-ﾒﾃｲﾙﾌｵﾙﾌｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満						
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4						

②須川第1浄水場系（須川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月11日	7月9日	8月12日	9月2日					
	採水時間		12:17	9:48	11:11	11:55	14:41	10:40					
	天候		曇	曇	雨	晴	曇	快晴					
	水温（℃）		5.4	11.7	17.2	23.0	23.7	25.6					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	3			3							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	4.1	3.5	3.4	3.5	3.3					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12			12							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	47			30							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1					
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

⑤須川第2浄水場系（キューピットバレイセンターハウス）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月11日	7月9日	8月12日	9月2日						
	採水時間		14:24	12:05	12:01	14:51	14:22	11:15						
	天候		晴	曇	小雨	曇	小雨	快晴						
	水温（℃）		13.2	17.5	18.4	23.4	21.0	24.5						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
無機物/ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07								
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.002								
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002								
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.006								
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002								
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満								
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3			3								
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.2	3.7	3.5	3.6	3.4						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12			12								
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	52			35								
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6						
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4						

⑤須川第3浄水場系（キュービットバレイプラザ2）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9月11日						
	採水時間							13:36						
	天候							曇						
	水温（℃）							16.7						
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	閉 栓 中 の た め の 検 査 な し	閉 栓 中 の た め の 検 査 な し	閉 栓 中 の た め の 検 査 な し	閉 栓 中 の た め の 検 査 な し	閉 栓 中 の た め の 検 査 な し	0						
	2 大腸菌	検出されないこと						検出しない						
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満						
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアニド）	0.01mg/L以下						0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3						
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満						
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満						
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満						
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満						
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下						0.08						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0.001未満						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0.003未満						
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下						0.001未満						
	26 臭素酸	0.01mg/L以下						0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0.001未満						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0.003未満						
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0.001未満						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0.008未満						
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
	33 76ニッケル及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満						
味	36 カリウム及びその化合物	200mg/L以下						3						
着 色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下						3.3						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下						11						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下						49						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002未満						
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下						0.1						
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下						7.4						
	48 味	異常でないこと						異常なし						
	49 臭気	異常でないこと						異常なし						
	50 色度	5度以下						1未満						
	51 濁度	2度以下						0.1未満						
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上						0.4						

⑦小谷島浄水場系（真光寺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日					
	採水時間		12:13	13:58	13:28	12:18	13:20	11:48					
	天候		曇	快晴	晴	曇	晴	曇					
	水温（℃）		7.0	14.7	16.1	23.5	25.8	24.3					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.12							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.022							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.008							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.046							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.01							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.016							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03			0.04							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			16							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.0	13.0	14.0	16.0	18.0	15.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21			38							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	44			90							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8					
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2					

②谷浄水場系（谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日					
	採水時間		13:21	14:20	13:48	13:04	13:49	12:07					
	天候		晴	快晴	晴	小雨	晴	曇					
	水温（℃）		9.4	14.0	17.0	25.0	27.2	27.9					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.004							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.015							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.005							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.05							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16			20							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	7.7	7.5	7.5	8.0	9.4					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	27			38							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	60			91							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2					

㊤小蒲生田浄水場系（小蒲生田地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月2日	5月13日	6月4日	7月16日	8月1日	9月10日					
	採水時間		10:23	9:49	14:59	10:15	9:50	12:25					
	天候		雨	晴	晴	晴	晴	晴					
	水温（℃）		6.7	13.4	16.1	23.7	25.9	26.4					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.006							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.002							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.001							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.05							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03										
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7			8							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	9.4	9.3	9.1	9.7	8.9					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17			19							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	46			52							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.4	6.4	6.6	6.5	6.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1					

⑩法定寺浄水場系（法定寺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日					
	採水時間		10:01	12:10	10:44	10:48	11:09	10:56					
	天候		曇	晴	曇	曇	晴	曇					
	水温（℃）		6.4	13.6	16.0	25.0	27.0	23.8					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.12			0.06							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.002							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.006							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.014							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.004							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.002							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07			0.08							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	8			9							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.2	8.2	8.6	8.7	8.7					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12			14							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	55			76							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4					

⑩坪野浄水場系（坪野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日					
	採水時間		11:21	12:57	11:31	11:49	12:00	11:22					
	天候		曇	晴	曇	曇	晴	曇					
	水温（℃）		5.7	11.5	15.0	21.4	23.9	24.5					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.08							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.001							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.008							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.018							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.005							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.004							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04			0.03							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	36			39							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	12.0	11.0	12.0	14.0	14.0	15.0					
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26			26							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	130			150							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	6.8					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4					

③②小麦平浄水場系（小麦平地区）水質検査結果

水質基準項目

[illegible]

③ 菖蒲浄水場系（上達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月12日	6月2日	7月7日	8月12日	9月10日					
	採水時間		10:59	13:47	13:45	11:29	10:51	11:29					
	天候		雨	曇	曇	晴	小雨	晴					
	水温（℃）		6.4	14.0	16.3	24.4	25.6	26.2					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 ｶﾋﾞｼﾞｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾐﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.026							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.001							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015			0.034							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.013							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.007							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	味	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びその化合物	200mg/L以下	14		15							
着色	37 ｻﾔｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	17.0	12.0	11.0	11.0	13.0	12.0					
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	28			31							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	81			96							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	43 2-ﾒﾁﾙｲﾝﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
発泡	44 非ｲﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.2	0.3	0.6	0.9	0.9					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.9	7.7	7.6					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2					

㊤赤倉浄水場系（下達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月12日	6月2日	7月7日	8月15日	9月10日					
	採水時間		11:49	14:09	14:12	11:55	11:18	11:51					
	天候		小雨	曇	曇	晴	晴	晴					
	水温（℃）		6.0	11.7	14.8	20.7	24.9	25.8					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.019							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.004							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.007							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.040							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.007							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.014							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.1			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 トリウム及びその化合物	200mg/L以下	12			22							
味	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	13.0	16.0	20.0	11.0	11.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	13			39							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	55			110							
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.4	0.7	0.8	1.3	0.8					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.3	7.3	7.8	7.6					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2					

㊦旭浄水場系（嶺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月10日	5月12日	6月3日	7月9日	8月15日	9月10日					
	採水時間		10:50	10:53	11:12	9:30	10:44	10:18					
	天候		曇	雨	小雨	曇	晴	快晴					
	水温（℃）		8.5	12.0	15.0	21.6	23.3	23.4					
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 ｶﾋﾞｼｳﾐ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾋﾞﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シｱﾝ化合物ｲﾝｳ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.006							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.002							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 ｵﾘｳﾐ及びその化合物	200mg/L以下	12			12							
味	37 ｻﾏﾐﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	8.8	8.6	8.6	7.8	7.8					
	39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	40			44							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	97			110							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-ﾒﾃｲﾙﾎﾞﾙｶｰﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2					
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.6	7.0	7.1					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1					

⑤板山浄水場系（板山地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月12日	6月3日	7月7日	8月15日	9月10日					
	採水時間		13:55	9:52	11:48	10:09	9:42	10:48					
	天候		曇	小雨	雨	晴	晴	快晴					
	水温（℃）		7.6	13.5	16.9	23.5	26.4	27.6					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
一般有機物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
着色	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下	7			7							
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	6.4	7.2	7.4	7.0	6.8					
	39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	16			18							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	50			59							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2					
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2					

㊦牧浄水場系（宮口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月12日	7月9日	8月7日	9月2日					
	採水時間		11:15	13:45	9:07	9:05	10:08	9:57					
	天候		晴	晴	晴	晴	雨	晴					
	水温（℃）		10.8	16.8	20.7	28.7	27.8	26.7					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物（イソシアニド及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002						
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.005						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.002						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		3			5						
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		13			23						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		46			62						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3					

㊤不動浄水場系（名立小泊地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月10日	5月7日	6月12日	7月10日	8月5日	9月3日					
	採水時間		14:34	13:43	14:20	15:48	12:14	13:39					
	天候		小雨	快晴	晴	快晴	晴	快晴					
	水温（℃）		11.2	14.3	20.2	26.5	30.4	30.0					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物（イオン及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一 般 有 機 物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.08						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.002						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.007						
	26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.016						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満						
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.005						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.002						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満						
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	36 カドミウム及びその化合物	200mg/L以下		5			18						
味 着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	3.5	3.0	4.4	8.4	6.4					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		30			70						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		57			120						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上	20cm以上					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2					

㊦新井給水場（用水供給）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月11日	7月8日	8月6日	9月1日					
	採水時間		12:05	9:51	10:24	12:35	11:35	11:30					
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	晴					
	水温（℃）		8.4	13.7	18.2	21.7	22.8	25.4					
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0					
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
無 機 物 / 重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満							
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満							
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満							
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.2							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08未満							
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満			0.1未満							
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満							
一 般 有 機 物	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満							
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
消 毒 副 生 成 物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06							
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.018							
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005							
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004							
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.033							
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.011							
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.011							
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着 色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満							
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満							
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			12							
味 着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満							
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	9.8	10.0	12.0	13.0	28.0					
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19			28							
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	48			69							
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満							
味	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.7	0.8	0.4	0.3					
基 礎 的 性 状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	7.1	6.8	7.4					
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 透明度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5					