

①城山浄水場系（北新保地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日			
	採水時間		15:23	15:11	14:51	16:01	15:25	15:36	15:03	15:03	14:11			
	天候		曇	快晴	快晴	晴	晴	曇	快晴	晴	晴			
	水温 (℃)		10.8	16.3	19.5	25.2	29.4	29.3	25.4	18.8	14.9			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.09			0.08						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001		0.010			0.001						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.003			0.002						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005		0.019			0.005						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.005			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002		0.006			0.002						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルエチルエーテル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02			0.04						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9		12			11						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	9.3	9.1	9.9	8.3	8.4	8.7	10.0	10.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26		45			53						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	48		110			130						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオズミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	43 2-メチルイソブロモホルム	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3			

②中ノ俣浄水場系(中ノ俣地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月10日	5月7日	6月12日	7月10日	8月5日	9月3日	10月1日	11月5日	12月10日			
	採水時間		10:20	10:08	9:48	10:52	9:54	10:44	10:48	10:24	9:53			
	天候		曇	晴	曇	晴	曇	曇	雨	晴	雨			
	水温(℃)		7.2	10.8	16.4	21.4	25.2	25.2	22.4	16.5	10.6			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満				0.08					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001				0.003					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001				0.004					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6		6				6					
	37 マガソン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.8	5.8	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.4			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25		32				30					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	48		62				54					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2			

③正善寺浄水場系（皆口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月10日	5月9日	6月12日	7月10日	8月5日	9月3日	10月1日	11月5日	12月10日			
	採水時間		12:47	9:49	11:35	13:15	11:27	11:35	11:46	14:17	11:23			
	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
	水温 (℃)		9.0	14.9	20.0	27.0	30.0	28.8	23.1	14.5	8.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ハロゲン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06		0.11				0.21					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006		0.026				0.022					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.005				0.005					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015		0.045				0.038					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004		0.014				0.009					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006		0.014				0.011					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.14		0.08				0.08					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10		12				14					
着色	37 マガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.0	11.0	12.0	13.0	34.0	15.0	11.0	12.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22		30				38					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	58		83				82					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.6	7.9	7.9	8.1	7.8	7.4			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	2	2	2	2	2	1未満	1	1	2			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3			

④正善寺浄水場系（高津地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月12日	7月14日	8月7日	9月2日	10月9日	11月6日	12月2日			
	採水時間		12:08	8:41	8:47	8:55	10:27	8:53	8:45	9:05	9:05			
	天候			晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴			
	水温 (℃)		9.8	15.6	19.8	25.5	28.5	28.8	24.8	19.3	14.9			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06				0.15					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004		0.016				0.028					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003		0.003未満				0.018					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.004				0.005					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011		0.031				0.047					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.009				0.017					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004		0.011				0.014					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9		11				13					
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	9.9	10.0	12.0	4.0	4.0	14.0	11.0	12.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20		27				36					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	83		71				100					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.4	0.5	0.7	0.6	0.1	0.2	1.0	0.8	0.7			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.3	7.1	8.0	8.0	7.0	7.0	7.1			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2			

⑥柿崎川浄水場系（西ヶ瀬浜地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日			
	採水時間		14:17	14:29	14:11	15:14	14:46	14:58	14:15	14:23	13:26			
	天候		晴	快晴	快晴	晴	快晴	晴	快晴	晴	曇			
	水温 (℃)		10.9	16.7	20.0	27.2	30.1	29.7	23.9	16.8	12.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.1				0.12					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002		0.012				0.016					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.004					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.004				0.003					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008		0.025				0.029					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.007				0.01					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003		0.009				0.010					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8		8				9					
	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	11.0	14.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0	12.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19		25				29					
	40 蒸発残渣物	500mg/L以下	44		58				65					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001		0.000001		0.000002		0.000002		0.000001			
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満			
	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0	7.2			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2			

⑥小萱浄水場系（小萱地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日	10月6日	11月12日	12月4日			
	採水時間		8:57	9:30	9:00	12:20	8:58	9:10	9:35	9:05	9:30			
	天候		小雨	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	雪			
	水温 (℃)		9.6	15.5	16.5	20.6	25.6	25.0	21.7	14.6	11.0			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かづき及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満			0.06未満						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9		9			9						
	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	33		33			34						
	40 蒸発残渣物	500mg/L以下	83		81			68						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブロモホルム	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1未満			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.5	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			

⑦東横山浄水場系（東横山地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日	10月6日	11月12日	12月4日			
	採水時間		12:15	13:17	11:20	10:33	11:22	10:57	11:30	12:25	11:50			
	天候		曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇			
	水温 (℃)		7.8	13.9	14.4	20.4	20.8	21.4	19.3	13.8	10.7			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 がん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベンゼン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.19		0.14				0.12					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.002					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7		7				7					
	37 マガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	9.2	9.0	8.8	9.3	8.8	9.1	9.1	9.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	27		27		27		28					
	40 蒸発残渣物	500mg/L以下	78		75		75		61					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.000001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.000001未満					
	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2			

⑧北黒岩浄水場系（北黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日	10月6日	11月12日	12月4日			
	採水時間		11:30	11:30	10:43	11:17	10:28	10:10	10:42	11:17	10:59			
	天候		雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	雪			
	水温 (℃)		8.8	15.2	17.6	23.7	25.8	26.8	22.8	16.6	12.8			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 がん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベンゼン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.1				0.11					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.002					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
着色	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルエチルエーテル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8		8				8					
	37 マガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	35		35				36					
	40 蒸発残渣物	500mg/L以下	89		85				73					
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満					
	43 2-メチルイソブロモエーテル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満					
発泡	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.3	0.1未満			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3			

⑨南黒岩浄水場系(南黒岩地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月1日	5月21日	6月5日	7月11日	8月5日	9月5日	10月6日	11月12日	12月4日			
	採水時間		11:50	12:14	9:22	10:56	10:53	10:30	11:05	11:42	11:22			
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	雪			
	水温(℃)		5.3	16.3	17.1	25.2	26.3	25.8	21.4	13.7	10.5			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 かづき及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.09				0.1					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルエーテル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7		7				7					
	37 マガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.2	9.3	9.6	9.6	9.4	9.5	9.1	9.1			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	33		32				33					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	75		74				60					
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.000001未満					
	43 2-メチルイソブロモエーテル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.000001未満					
発泡	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3			

⑩水野下牧浄水場系（水野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月1日	5月21日	6月4日	7月11日	8月5日	9月5日	10月6日	11月12日	12月4日			
	採水時間		9:50	10:23	9:58	11:52	9:35	9:40	10:06	10:03	10:15			
	天候		曇	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	雪			
	水温 (℃)		7.8	13.6	14.9	19.7	21.4	22.1	18.2	12.3	8.9			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かづきム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.09				0.1					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8		8				7					
	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	38		38				38					
	40 蒸発残渣物	500mg/L以下	89		84				72					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブロモホルム	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満					
	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5			

⑪川谷（上）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月21日	5月19日	6月5日	7月16日	8月5日	9月9日	10月1日	11月17日	12月9日			
	採水時間		10:45	11:13	10:55	10:38	12:17	10:52	10:47	10:07	10:45			
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
	水温 (℃)		7.5	14.1	15.3	23.2	24.8	23.9	21.0	11.6	9.3			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 がん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベンゼン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09			0.14					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.003			0.001未満					
	26 呕吐素	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.008			0.001未満					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03			0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6			6			6					
着色	37 マガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.5			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	28			30			30					
	40 蒸発残渣物	500mg/L以下	85			76			80					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				
	43 2-メチルイソブロモホルム	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.007										
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
味	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1未満	0.1			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.3			

⑫川谷（下）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月3日	5月19日	6月5日	7月16日	8月1日	9月9日	10月1日	11月17日	12月9日			
	採水時間		10:00	10:31	10:38	10:18	10:50	10:35	10:28	9:50	10:26			
	天候		小雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
	水温 (℃)		2.6	11.2	13.0	19.6	20.4	21.6	20.0	12.5	7.7			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.08			0.13						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6		6			6						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	30		32			31						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	68		78			80						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4			

⑩石谷浄水場系(石谷地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月3日	5月19日	6月5日	7月16日	8月1日	9月9日	10月1日	11月17日	12月9日			
	採水時間		11:30	11:35	11:28	11:42	11:25	11:17	11:15	10:35	11:15			
	天候		小雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇			
	水温(℃)		6.3	13.0	14.8	20.4	21.9	22.3	19.8	13.0	9.2			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	1	0	0				
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				
無機物/重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.07				0.12					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.003				0.004					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.006				0.008					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001				0.002					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.002				0.001					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10		12				11					
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	11.0	11.0	10.0	9.5	9.1	8.5				
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50		58				58					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	82		97				100					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2			

⑪中郷浄水場系(板橋地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月7日	5月13日	6月11日	7月8日	8月15日	9月1日	10月8日	11月4日	12月1日			
	採水時間		11:40	10:15	13:23	12:06	12:25	11:10	11:05	10:12	10:45			
	天候		晴	晴	小雨	晴	晴	晴	小雨	晴	晴			
	水温(℃)		11.2	16.2	20.2	23.9	26.5	27.2	23.3	17.1	13.8			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 けいさん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06		0.16				0.09					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003		0.004				0.003					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006		0.008				0.007					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015		0.021				0.017					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005		0.007				0.005					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001		0.002				0.002					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03		0.03				0.03					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	37		40				36					
	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	45.0	49.0	47.0	48.0	48.0	49.0	47.0	48.0	47.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62		73				63					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	180		210				190					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00003		0.000001未満				0.000001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満					
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			

⑯山越浄水場系（田井地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月12日	7月9日	8月7日	9月2日	10月9日	11月6日	12月2日			
	採水時間		9:55	9:07	13:50	13:53	13:55	11:48	13:40	12:10	12:08			
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	水温 (℃)		11.7	17.2	20.8	26.7	29.4	28.9	23.7	17.8	14.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチルエチルエーテル	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満			0.11						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003		0.006			0.013						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003		0.003未満			0.003						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.001			0.003						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009		0.010			0.023						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.008						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004		0.003			0.007						
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9		9			11						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	8.7	8.9	8.6	7.6	9.2	12.0	9.5	10.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18		33			35						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	78		84			97						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4	0.4	0.3			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			

⑯寺野浄水場系（釜塚地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月12日	7月9日	8月7日	9月2日	10月9日	11月6日	12月2日			
	採水時間		10:45	10:52	12:05	12:30	13:27	11:23	11:59	11:43	11:37			
	天候		曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴			
	水温 (℃)		9.0	16.1	20.2	25.2	28.9	28.7	22.9	16.1	12.3			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満				0.06未満					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001		0.001未満				0.001					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001		0.001未満				0.002					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11		10				11					
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	4.9	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	4.7	5.1			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	25		28				28					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	80		72				74					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			

⑪筒方浄水場系（達野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月12日	7月14日	8月7日	9月2日	10月9日	11月6日	12月2日			
	採水時間		11:33	11:20	11:20	9:53	11:03	10:57	10:57	10:30	11:08			
	天候		曇	晴	曇	晴	小雨	晴	晴	曇	晴			
	水温 (℃)		8.3	15.6	19.9	26.6	28.8	28.7	21.9	14.6	10.8			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満			0.06未満						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.002			0.003						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.002			0.006						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001		0.001未満			0.002						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5		5			5						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.6	4.4	4.5	4.3	4.5	4.3	4.3	4.3			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	29		27			29						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	85		69			74						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			

⑯青柳浄水場系（寺脇地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月12日	7月14日	8月7日	9月2日	10月9日	11月6日	12月2日			
	採水時間		10:40	12:15	10:48	9:10	9:10	10:25	10:22	9:57	10:37			
	天候		晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
	水温 (℃)		9.3	16.7	20.8	27.7	30.2	29.6	23.7	16.7	12.6			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満			0.06未満						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002		0.003			0.002						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.003			0.003						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006		0.009			0.008						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002		0.003			0.003						
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4		5			4						
着色	37 ナガルン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	4.6	4.4	4.7			
味	39 カルム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	7		12			6						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	43		30			33						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	7.0			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			

⑪切越浄水場系(松崎地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月8日	5月15日	6月10日	7月8日	8月4日	9月1日	10月8日	11月11日	12月2日			
	採水時間		13:36	13:49	12:01	15:04	14:00	10:58	12:59	14:59	14:37			
	天候		曇	曇	小雨	曇	晴	晴	曇	曇	曇			
	水温(℃)		9.8	17.1	21.3	27.9	32.1	31.3	24.4	16.2	12.5			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.07				0.06未満					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001		0.015				0.008					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003				0.004					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001		0.003				0.002					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.026				0.015					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.005				0.005					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001		0.008				0.005					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.03				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12		14				13					
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	11.0	9.0	11.0	13.0	13.0	11.0	8.9	12.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19		38				39					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	73		89				88					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満		0.000007	0.000001未満	0.000001未満					
	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.3	7.2			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5			

②朴ノ木浄水場系(朴ノ木地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月8日	5月14日	6月10日	7月8日	8月4日	9月1日	10月8日	11月12日	12月1日			
	採水時間		9:59	9:34	9:50	11:50	9:59	9:44	10:02	9:28	10:01			
	天候		晴	曇	雨	曇	晴	快晴	曇	晴	晴			
	水温(℃)		6.7	12.9	17.6	23.8	27.3	26.6	21.2	12.9	9.2			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 けいさん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満				0.08					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.003				0.002					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.007				0.005					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.002				0.001					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001		0.002				0.002					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.04				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10		11				11					
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	6.6	6.8	6.7	7.3	7.2	6.2	5.9	6.1			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34		39				38					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	88		77				69					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.9	7.8	7.9	8.0	8.1	7.7	7.7	7.9			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2			

②船倉浄水場系（樽田川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月10日	7月22日	8月4日	9月1日	10月6日	11月11日	12月2日			
	採水時間		11:43	10:57	11:25	13:25	11:42	10:26	10:22	10:45	12:01			
	天候		曇	曇	小雨	晴	晴	快晴	曇	晴	晴			
	水温 (℃)		8.0	12.8	17.7	23.5	26.1	26.0	19.2	15.4	12.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.08				0.06					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007		0.039				0.015					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.003				0.001					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016		0.057				0.022					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007		0.019				0.012					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006		0.015				0.006					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04		0.03未満				0.08					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6		10				5					
着色	37 マガソン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	3.6	2.8	9.3	12.0	9.9	4.8	4.8	6.7			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	5		16				11					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	51		61				44					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.000001未満				0.000001未満					
	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.000001未満				0.000001未満					
発泡	44 非イオノン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.5	0.2	0.3	1.2	1.2	1.2	0.6	0.5	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4			

②真荻平浄水場系（真荻平地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月9日	5月14日	6月11日	7月8日	8月4日	9月2日	10月8日	11月11日	12月2日			
	採水時間		11:27	11:29	10:46	14:28	13:24	10:18	11:53	11:13	13:59			
	天候		曇	曇	小雨	曇	晴	快晴	曇	晴	曇			
	水温 (℃)		6.2	11.7	17.4	23.5	27.1	26.7	20.4	13.4	10.9			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 けいさん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジメチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満				0.07					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001		0.002				0.002					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.004				0.004					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001		0.002				0.002					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 シアン化及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13		15				13					
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	9.0	9.2	9.0	9.1	8.7	7.5	7.8	8.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	74		77				75					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	130		130				110					
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
発泡	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4			

②伏野浄水場系（伏野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月4日	9月2日	10月8日	11月11日	12月2日			
	採水時間		10:19	11:52	9:36	10:48	12:14	9:51	12:18	11:37	13:34			
	天候		小雨	曇	雨	曇	晴	快晴	小雨	晴	晴			
	水温 (℃)		6.4	11.6	16.4	22.2	24.4	24.5	19.4	11.9	9.2			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.0005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.01未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.07				0.06未満					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001				0.002					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001				0.003					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6		6			6						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.0	3.7	4.0	4.0	4.0	3.6	3.9	4.6			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	36		35				35					
	40 蒸発残余物	500mg/L以下	94		68				66					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2			

②須川第1浄水場系（須川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月11日	7月9日	8月12日	9月2日	10月9日	11月12日	12月1日			
	採水時間		12:17	9:48	11:11	11:55	14:41	10:40	9:42	10:41	10:47			
	天候		曇	曇	雨	晴	曇	快晴	曇	晴	晴			
	水温 (℃)		5.4	11.7	17.2	23.0	23.7	25.6	20.2	12.2	9.1			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満				0.06未満					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001		0.001				0.002					
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001		0.001				0.003					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3		3				3					
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	4.1	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.2	3.3			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12		12				11					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	47		30				36					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3			

④須川第2浄水場系（キューピットパレイセンターハウス）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月11日	7月9日	8月12日	9月2日	10月9日	11月12日	12月1日			
	採水時間		14:24	12:05	12:01	14:51	14:22	11:15	10:23	13:55	12:11			
	天候		晴	曇	小雨	曇	小雨	快晴	曇	快晴	晴			
	水温 (℃)		13.2	17.5	18.4	23.4	21.0	24.5	22.4	18.4	15.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 がん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベンゼン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.07				0.07					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.002				0.003					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.002				0.002					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.006				0.007					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満				0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001		0.002				0.002					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルエチルエーテル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満				0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3		3				3					
	37 マガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.2	3.7	3.5	3.6	3.4	3.3	3.3	3.4			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12		12				12					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	52		35				36					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満				0.00001未満					
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	7.7			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1			

須川第3浄水場系 (キューピットパレイプラザ2) 水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	測定結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月11日	10月9日	11月12日	12月1日			
	採水時間							13:36	10:54	11:44	11:20			
	天候							曇	曇	快晴	快晴			
	水温 (℃)							16.7	13.8	9.2	7.1			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下						0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと						検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	閉栓中のため検査なし	閉栓中のため検査なし	閉栓中のため検査なし	閉栓中のため検査なし	閉栓中のため検査なし	0.0003未満		0.0003未満				
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.0005未満		0.0005未満				
	5 セン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満		0.002未満				
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満		0.004未満				
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3		0.3				
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満		0.08未満				
	13 カリ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満		0.1未満				
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満		0.0002未満				
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満		0.005未満				
	16 ジエチルエーテル及びブチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満		0.004未満				
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満		0.002未満				
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下						0.08		0.06未満				
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0.002未満		0.002未満				
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0.003未満		0.003未満				
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	26 臭素酸	0.01mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0.003未満		0.003未満				
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0.001未満		0.001未満				
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0.008未満		0.008未満				
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満		0.01未満				
	33 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満		0.02未満				
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満		0.03未満				
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満		0.01未満				
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						3		3				
着色	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満		0.005未満				
	38 塩化物イオン	200mg/L以下						3.3	3.2	3.2	3.4			
味	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						11		11				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下						49		40				
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満		0.02未満				
	42 ジエチルエーテル	0.0001mg/L以下						0.000001未満		0.000001未満				
カビ臭	43 ジエチルエーテル	0.00001mg/L以下						0.000001未満		0.000001未満				
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002未満		0.002未満				
	45 フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満		0.0005未満				
臭気	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下						0.1	0.1	0.1	0.1			
	47 pH値	5.8以上8.6以下						7.4	7.4	7.4	7.5			
基礎的性状	48 味	異常でないこと						異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと						異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下						1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上						0.4	0.4	0.5	0.4			

⑦小谷島浄水場系(真光寺地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日			
	採水時間		12:13	13:58	13:28	12:18	13:20	11:48	10:50	13:04	15:36			
	天候		曇	快晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雪			
	水温(℃)		7.0	14.7	16.1	23.5	25.8	24.3	22.0	15.0	10.3			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06		0.12			0.09						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001		0.022			0.011						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.008			0.004						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006		0.046			0.022						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.01			0.006						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002		0.016			0.007						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
着色	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルエチルエーテル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.03			0.02						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03		0.04			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9		16			11						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.0	13.0	14.0	16.0	18.0	15.0	13.0	13.0	13.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21		38			28						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	44		90			63						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.3	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.6	7.6	7.5			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1		
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4			

◎谷浄水場系(谷地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日			
	採水時間		13:21	14:20	13:48	13:04	13:49	12:07	11:13	13:25	15:57			
	天候		晴	快晴	晴	小雨	晴	曇	晴	晴	雪			
	水温(℃)		9.4	14.0	17.0	25.0	27.2	27.9	25.0	19.9	13.9			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.09			0.15						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001		0.004			0.009						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.005			0.005						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007		0.015			0.022						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003		0.005			0.008						
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.05			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16		20			20						
	37 マガシン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	7.7	7.5	7.5	8.0	9.4	8.0	7.2	7.1			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27		38			48						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	60		91			120						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	6.8	6.8	7.0			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4			

◎小蒲生田浄水場系（小蒲生田地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月2日	5月13日	6月4日	7月16日	8月1日	9月10日	10月7日	11月7日	12月5日			
	採水時間		10:23	9:49	14:59	10:15	9:50	12:25	12:01	10:35	11:20			
	天候		雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪			
	水温 (℃)		6.7	13.4	16.1	23.7	25.9	26.4	22.8	17.0	11.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かづら及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満			0.1						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.003			0.004						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.006			0.009						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.002			0.003						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001		0.001			0.001						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルエチルエーテル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.05			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7		8			8						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	9.4	9.3	9.1	9.7	8.9	9.2	8.7	9.5			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17		19			20						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	46		52			53						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.4	6.4	6.6	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3			

⑩法定寺浄水場系（法定寺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日			
	採水時間		10:01	12:10	10:44	10:48	11:09	10:56	9:52	11:59	12:26			
	天候		曇	晴	曇	晴	曇	雲	晴	雪				
	水温 (℃)		6.4	13.6	16.0	25.0	27.0	23.8	20.5	14.4	10.1			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.12		0.06			0.1						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.002			0.004						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003		0.006			0.006						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006		0.014			0.017						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002		0.004			0.006						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001		0.002			0.001						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07		0.08			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8		9			9						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.2	8.2	8.6	8.7	8.7	8.9	8.5	8.2			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12		14			14						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	55		76			72						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.7	6.4	6.4			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4			

④坪野浄水場系（坪野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月4日	7月17日	8月1日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日			
	採水時間		11:21	12:57	11:31	11:49	12:00	11:22	10:21	12:38	15:15			
	天候		曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	雪			
	水温 (℃)		5.7	11.5	15.0	21.4	23.9	24.5	21.2	15.8	10.9			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07		0.08			0.2						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001		0.001			0.004						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004		0.008			0.008						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009		0.018			0.022						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003		0.005			0.007						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001		0.004			0.003						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04		0.03			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	36		39			36						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	12.0	11.0	12.0	14.0	14.0	15.0	12.0	9.6	9.3			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26		26			27						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	130		150			150						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	6.8	6.8	7.1	7.2			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5			

## ◎小麦平淨水場系（小麦平地区）水質検査結果

## 水質基準項目

◎菖蒲浄水場系（上達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月1日	5月12日	6月2日	7月7日	8月12日	9月10日	10月6日	11月4日	12月3日			
	採水時間		10:59	13:47	13:45	11:29	10:51	11:29	13:29	13:14	9:45			
	天候		雨	曇	曇	晴	小雨	晴	曇	快晴	曇			
	水温 (℃)		6.4	14.0	16.3	24.4	25.6	26.2	22.5	14.9	11.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.07			0.1						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005		0.026			0.024						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004		0.001			0.001						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015		0.034			0.031						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003		0.013			0.017						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006		0.007			0.006						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14		15			12						
	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	17.0	12.0	11.0	13.0	12.0	12.0	11.0	11.0				
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	28		31			24						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	81		96			79						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.00001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
発泡	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.4	0.2	0.3	0.6	0.9	0.9	0.8	0.5	0.4			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5			

④赤倉浄水場系（下達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月1日	5月12日	6月2日	7月7日	8月15日	9月10日	10月6日	11月4日	12月3日			
	採水時間		11:49	14:09	14:12	11:55	11:18	11:51	13:54	13:38	10:11			
	天候		小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	快晴	曇			
	水温 (℃)		6.0	11.7	14.8	20.7	24.9	25.8	22.5	17.0	11.9			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 けいさく及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ハロゲン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルシウム及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.09			0.08						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.019			0.018						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.004			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.007			0.001						
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004		0.040			0.024						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.007			0.014						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002		0.014			0.005						
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
着色	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルエチルエーテル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.1		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12		22			13						
	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	13.0	16.0	20.0	11.0	11.0	12.0	11.0	15.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	13		39			25						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	55		110			84						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001			0.00001未満						
	43 2-メチルイソブロモエーテル	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.00001未満			0.00001未満						
発泡	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
臭気	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.2	0.4	0.7	0.8	1.3	0.8	0.7	0.5	0.4			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.3	7.3	7.8	7.6	7.5	7.4	7.3			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5			

⑤旭浄水場系(横地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月10日	5月12日	6月3日	7月9日	8月15日	9月10日	10月6日	11月7日	12月5日			
	採水時間		10:50	10:53	11:12	9:30	10:44	10:18	10:56	9:49	10:08			
	天候		曇	雨	小雨	曇	晴	快晴	晴	晴	雪			
	水温(℃)		8.5	12.0	15.0	21.6	23.3	23.4	19.9	13.9	10.1			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジメチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満			0.06						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.003			0.003						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.006			0.005						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.003未満						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.002			0.001						
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001			0.001						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジメル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12		12			11						
	37 マガソン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	8.8	8.6	8.6	7.8	7.8	8.1	7.6	7.5			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	40		44			37						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	97		110			110						
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満		0.000001未満			0.000001未満						
カビ臭	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
衛生	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3			

㊣板山浄水場系(板山地区)水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基準値	4月1日	5月12日	6月3日	7月7日	8月15日	9月10日	10月6日	11月4日	12月3日			
	採水時間		13:55	9:52	11:48	10:09	9:42	10:48	10:21	9:45	10:55			
	天候		曇	小雨	雨	晴	晴	快晴	晴	快晴	雨			
	水温(℃)		7.6	13.5	16.9	23.5	26.4	27.6	23.4	17.2	12.4			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物/重金属	3 かドジム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カル素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジメチルエチルエーテル及びトリメチルエチルエーテル	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満		0.06未満			0.36						
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満			0.002未満						
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.004						
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.008						
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001						
	26 呂素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.007						
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		0.003未満			0.006						
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.002						
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満		0.001未満			0.001未満						
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満			0.008未満						
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジメチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満			0.02未満						
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満			0.03未満						
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7		7			8						
	37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	6.4	7.2	7.4	7.0	6.8	8.6	6.6	6.7			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16		18			17						
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	50		59			63						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
	43 2-メチルイソブチル	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満						
発泡	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4	6.3			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.8	0.2	0.2			

⑦牧浄水場系（宮口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月12日	7月9日	8月7日	9月2日	10月9日	11月6日	12月2日			
	採水時間		11:15	13:45	9:07	9:05	10:08	9:57	9:10	9:27	10:17			
	天候		晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴			
	水温 (℃)		10.8	16.8	20.7	28.7	27.8	26.7	23.7	17.1	13.8			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かづき及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001			0.003					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.002					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.005			0.008					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.003					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3			5			4					
着色	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	3.8	3.7	3.9			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		13			23			20				
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		46			62			48				
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジエオスマニン	0.00001mg/L以下		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満					
	43 2-メチルイソブロモオキソル	0.00001mg/L以下		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満					
発泡	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
臭気	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.1			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3			

◎不動浄水場系（名立小泊地区）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月10日	5月7日	6月12日	7月10日	8月5日	9月3日	10月1日	11月5日	12月10日			
	採水時間		14:34	13:43	14:20	15:48	12:14	13:39	13:31	14:59	13:55			
	天候		小雨	快晴	晴	快晴	晴	快晴	晴	晴	雨			
	水温 (℃)		11.2	14.3	20.2	26.5	30.4	30.0	26.1	17.5	12.0			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 かづき及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ベリ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ジエチルエチルエーテル及びトリエチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08			0.06					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.002			0.003					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.007			0.001					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.016			0.007					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.005			0.003					
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	33 ジエチルアミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5			18			7					
味着色	37 ナトリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	3.5	3.0	4.4	8.4	6.4	3.7	3.4	4.6			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	30				70			51				
	40 蒸発残渣物	500mg/L以下	57				120			71				
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
カビ臭	42 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				
	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				
発泡	44 非付着界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
臭気	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4			
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
発泡	50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3			

◎新井給水場（用水供給）水質検査結果

水質基準項目

	項目名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月11日	7月8日	8月6日	9月1日	10月8日	11月4日	12月1日			
	採水時間		12:05	9:51	10:24	12:35	11:35	11:30	11:38	10:28	10:05			
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	晴	小雨	晴	晴			
	水温 (℃)		8.4	13.7	18.2	21.7	22.8	25.4	21.0	18.3	13.7			
病原生物の代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			
無機物 / 重金属	3 がん及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満					
	5 ベンゼン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.2			1.0					
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満					
	13 カルボン酸及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満					
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
	16 ジメチルエチルエーテル及びトリメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06			0.13					
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.018			0.021					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005			0.017					
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004			0.004					
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.033			0.037					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.011			0.017					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.011			0.012					
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
着色	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
	33 ジメチル及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満					
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			12			12					
着色	37 マガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	9.8	10.0	12.0	13.0	28.0	14.0	12.0	12.0			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19			28			32					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	48			69			92					
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満					
カビ臭	42 ジエオズミン	0.00001mg/L以下	0.00001未満			0.00002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	43 2-メチルイソブロモ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
味	46 有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.7	0.8	0.4	0.3	0.9	0.8	0.7			
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	7.1	6.8	7.4	6.7	7.0	6.9			
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50 色度	5度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3			