①城山浄水場系（北新保地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月2日											
		採水時間		15:24											
		天候		曇											
		水温（℃）		11.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	22											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	50											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

②中ノ俣浄水場系（中ノ俣地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月15日											
		採水時間		10:38											
		天候		曇											
		水温（℃）		8.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	26											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	52											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

③正善寺浄水場系（皆口地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月15日											
		採水時間		13:11											
		天候		曇											
		水温（℃）		12.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.3											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	20											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	52											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	－	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

④正善寺浄水場系（高津地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		11:55											
		天候		晴											
		水温（℃）		10.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	10											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	19											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	82											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑤柿崎川浄水場系（西ヶ窪浜地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月2日											
		採水時間		14:14											
		天候		曇											
		水温（℃）		12.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	11											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	19											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	52											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑥小萱浄水場系（小萱地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		11:55											
		天候		晴											
		水温（℃）		9.6											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	14											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑦東横山浄水場系（東横山地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		9:43											
		天候		晴											
		水温（℃）		7.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑧北黒岩浄水場系（北黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		10:34											
		天候		晴											
		水温（℃）		9.3											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	10											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8											
	49	味	異常でないこと	**異常なし**											
	50	臭気	異常でないこと	**異常なし**											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

⑨南黒岩浄水場系（南黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		10:13											
		天候		晴											
		水温（℃）		9.6											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.2											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	49	味	異常でないこと	**異常なし**											
	50	臭気	異常でないこと	**異常なし**											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

⑩水野下牧浄水場系（水野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月3日											
		採水時間		10:14											
		天候		晴											
		水温（℃）		13.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	10											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.9											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

⑪川谷（上）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		10:08											
		天候		曇											
		水温（℃）		5.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	1											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

⑫川谷（下）浄水場系（ 川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		9:50											
		天候		曇											
		水温（℃）		2.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

⑲石谷浄水場系（石谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		10:48											
		天候		曇											
		水温（℃）		6											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	2											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

⑭中郷浄水場系（板橋地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		11:23											
		天候		小雨											
		水温（℃）		12.1											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	38											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	46											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	63											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	210											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.1											

⑮山越浄水場系（田井地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月13日											
		採水時間		11:40											
		天候		晴											
		水温（℃）		13.1											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	26											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	77											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑯寺野浄水場系（釜塚地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月13日											
		採水時間		10:55											
		天候		晴											
		水温（℃）		11.5											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	23											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	63											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑰簡方浄水場系（達野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月13日											
		採水時間		9:35											
		天候		晴											
		水温（℃）		11.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	5											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	29											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	71											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑱青柳浄水場系（寺脇地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		10:30											
		天候		晴											
		水温（℃）		10.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	4											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	7											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	46											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

⑲切越浄水場系（松崎地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		14:15											
		天候		快晴											
		水温（℃）		11.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	13											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	13											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	18											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	71											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

⑳朴ノ木浄水場系（朴ノ木地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		10:17											
		天候		晴											
		水温（℃）		8.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	6											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	32											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	76											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㉑船倉浄水場系（樽田川地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		11:35											
		天候		晴											
		水温（℃）		9.2											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	4											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	5											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	37											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉒真荻平浄水場系（真荻平地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		14:06											
		天候		曇											
		水温（℃）		7.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.2											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	71											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	98											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㉙伏野浄水場系（伏野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		10:30											
		天候		曇											
		水温（℃）		7.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	5											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	34											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	63											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

⑳須川第1浄水場系（須川地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		11:28											
		天候		曇											
		水温（℃）		6.5											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	3											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	11											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	30											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉕須川第2浄水場系（キューピットバレイセンターハウス）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月9日											
		採水時間		12:31											
		天候		曇											
		水温（℃）		14.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	3											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	12											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	30											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㉖須川第3浄水場系（キューピットバレイプラザ2）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値
		採水時間	
		天候	
		水温（℃）	
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下
	2	大腸菌	検出されないこと
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下
	27	臭素酸	0.01mg/L以下
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下
	41	蒸発残留物	500mg/L以下
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下
	49	味	異常でないこと
	50	臭気	異常でないこと
	51	色度	5度以下
	52	濁度	2度以下

閉栓中のため検査なし

㉗小谷島浄水場系（真光寺地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		11:46											
		天候		雨											
		水温（℃）		9.3											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	14											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	55											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5											

㉖谷浄水場系（谷地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		12:37											
		天候		雨											
		水温（℃）		11.0											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	1											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	16											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.4											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	28											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	93											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉙小蒲生田浄水場系（小蒲生田地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月6日											
		採水時間		9:51											
		天候		快晴											
		水温（℃）		13.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.8											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	16											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	63											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	6.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㉚法定寺浄水場系（法定寺地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		9:48											
		天候		雨											
		水温（℃）		7.9											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.3											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	12											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	76											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	6.3											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉛坪野浄水場系（坪野地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		10:52											
		天候		雨											
		水温（℃）		6.7											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	36											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	11											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	23											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	150											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											

㉜小麦平浄水場系（小麦平地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	
		採水時間		
		天候		
		水温（℃）		
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	
	2	大腸菌	検出されないこと	
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	
	49	味	異常でないこと	
	50	臭気	異常でないこと	
	51	色度	5度以下	
	52	濁度	2度以下	

閉栓中のため検査なし

㉝菖蒲浄水場系（上達地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		11:50											
		天候		曇											
		水温（℃）		9											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	12											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	62											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉔赤倉浄水場系（下達地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		12:42											
		天候		曇											
		水温（℃）		6.8											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.1											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	11											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	17											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	7											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	54											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㉟旭浄水場系（嶺地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		10:45											
		天候		曇											
		水温（℃）		8.4											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	11											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.4											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	33											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	93											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㊱板山浄水場系（板山地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月1日											
		採水時間		9:45											
		天候		曇											
		水温（℃）		9.6											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	14											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	48											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	6.5											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2											

㊲牧浄水場系（宮口地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月8日											
		採水時間		11:08											
		天候		晴											
		水温（℃）		12											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㊴不動浄水場系（名立小泊地区）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月15日											
		採水時間		13:48											
		天候		晴											
		水温（℃）		12.9											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下												
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下												
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
	27	臭素酸	0.01mg/L以下												
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下												
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下												
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下												
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下												
	41	蒸発残留物	500mg/L以下												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下												
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下												
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下												
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3											

㊴新井給水場（用水供給）水質検査結果

水質基準項目

		項　目　名	基　準　値	4月7日											
		採水時間		12:05											
		天候		曇											
		水温（℃）		8.9											
病原生物の代替指標	1	一般細菌	1mL中100以下	0											
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											
無機物／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
	21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満											
	23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
	24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005											
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
	27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011											
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10											
着色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39	塩化物イオン	200mg/L以下	10											
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	18											
	41	蒸発残留物	500mg/L以下	57											
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
	49	味	異常でないこと	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし											
	51	色度	5度以下	1未満											
	52	濁度	2度以下	0.1未満											
衛生	-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4											