

					検査員	

令和 8 年度					
空気弁入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 修 号		工事日数 90 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 大潟区吉崎新田 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 市道大潟22号線
摘 要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要		(水道) 【本設】 空気弁 φ 75 N=2基
	起 工 理 由	露出部フランジの耐震化に伴う空気弁入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局