

検査員

令和 8 年度					
水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 般8 号		工事日数 120 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 三和区大東 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	1級市道 大東大西線他
摘 要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 DC (GX) φ 200 L=28. 1m HPPE φ 75 L=10. 8m PE (A) φ 30 L=33. 0m 既設地下式消火栓移設 N=1基
	起 工 理 由	県営かんがい排水事業による水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局