

検査員

令和 8 年度				
消火栓設置工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 消6 号	工事日数	90 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 三和区末野 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道岩木藤新田線他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要		(水道) 【本設】多雪型消火栓設置 N=1基 HPPE φ 75 L=5.7m
	起工理由	三和区総合事務所からの依頼による多雪型消火栓設置工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局