

検査員

令和 8 年度				
消火栓設置工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 北消2 号		工事日数 90 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市大潟区蜘蛛池他 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道 大潟8号線他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】多雪型消火栓設置 N=1基 DC (K) φ 150 L=2. 0m HPPE φ 75 L=8. 4m
	起工理由	申し込みによる消火栓設置工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局