

①城山浄水場系（北新保地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日							
	採水時間		15:24	14:47	14:47	15:05							
	天候		曇	晴	晴	曇							
	水温（℃）		11.7	16.7	21.9	23.7							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.006							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.012							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8			10							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.001未満							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	7.3	6.9	8.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22			46							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	50			110							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	－ 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3							

②中ノ俣浄水場系（中ノ俣地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月15日	5月13日	6月9日	7月2日							
	採水時間		10:38	11:09	10:33	14:21							
	天候		曇	晴	曇	晴							
	水温（℃）		8.4	13.0	17.6	24.6							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.011							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.022							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.007							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.008							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6			8							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.6	5.8	11							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26		28	25							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	52		60	63							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.5							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.8	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	－ 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.4	0.3	0.3							

③正善寺浄水場系（皆口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月15日	5月13日	6月11日	7月9日							
	採水時間		13:11	12:46	9:18	11:58							
	天候		曇	晴	晴	晴							
	水温（℃）		12.8	18.1	20.9	25.8							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.12							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.018							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.006							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.037							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.008							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.013							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09			0.14							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			11							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.002							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	11.0	11.0	12.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20			31							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	52			83							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000003未満	0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.5	0.7	0.6							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8.1	8.0							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1	1	1	3							
濁度	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1							
衛生	－ 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.3	0.1							

④正善寺浄水場系（高津地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月11日	7月13日							
	採水時間		11:55	12:17	8:51	8:50							
	天候		晴	晴	晴	曇							
	水温（℃）		10.7	16.9	20.9	23.8							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.017							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.005							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.034							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.009							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.012							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10			11							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	11.0	11.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19			29							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	82			83							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001	0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.6	0.7	0.8							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.2	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.1							

⑤柿崎川浄水場系（西ヶ窪浜地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日							
	採水時間		14:14	14:07	14:06	14:21							
	天候		曇	晴	晴	雨							
	水温（℃）		12.4	17.8	22.4	24.6							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.011							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.022							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.008							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8			8							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.001未満							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	13.0	12.0	11.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19			25							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	52			63							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.5							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2							

⑥小萱浄水場系（小萱地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日							
	採水時間		11:55	12:35	12:25	12:20							
	天候		晴	晴	曇	晴							
	水温（℃）		9.6	14.7	18.6	20.7							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛、ミチン及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ジペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アミン、ミチン及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	14.0	14.0	14.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		32									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		83									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.4							

⑦東横山浄水場系（東横山地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月13日	6月9日	7月1日							
	採水時間		9:43	9:58	9:40	9:31							
	天候		晴	晴	雨	晴							
	水温（℃）		7.8	14.7	15.6	17.4							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アrsen及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.9	8.7	8.7							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		26									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		77									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8	7.8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.2	0.1							

⑧北黒岩浄水場系（北黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日							
	採水時間		10:34	11:00	10:35	10:24							
	天候		晴	晴	曇	晴							
	水温（℃）		9.3	14.9	19.5	20.0							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アrsenide及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	11.0	10.0	11.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		35									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		88									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8.0	8.0							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.3	0.3							

⑨南黒岩浄水場系（南黒岩地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日							
	採水時間		10:13	10:30	10:14	10:02							
	天候		晴	晴	曇	晴							
	水温（℃）		9.6	16.2	19.8	21.2							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無 機 物 / 重 金 属	3 鉛、ミスマ及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一 般 有 機 化 学 物 質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消 毒 副 生 成 物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着 色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アrsenide及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.2	9.4	9.1	9.1							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		31									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		76									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1	0.1							
基 礎 的 性 状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4							

⑩水野下牧浄水場系（水野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月3日	5月11日	6月9日	7月1日							
	採水時間		10:14	11:50	11:25	11:35							
	天候		晴	晴	曇	晴							
	水温（℃）		13.2	14.6	15.8	17.5							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アrsen及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.0	10.0	9.9							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		36									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		89									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.8							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.5	0.5							

⑩川谷（上）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月7日	6月3日	7月14日							
	採水時間		10:08	11:13	10:24	10:35							
	天候		曇	晴	雨	曇							
	水温（℃）		5.7	11.7	16.1	20.2							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	1	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ジペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.5	7.5	7.9							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		27									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		61									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.013									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.3							

⑫川谷（下）浄水場系（川谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月7日	6月3日	7月14日							
	採水時間		9:50	10:35	10:08	10:15							
	天候		曇	晴	雨	曇							
	水温（℃）		2.4	9.9	14.5	18.7							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ジペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.11									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.5	7.6	8							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		29									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		67									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5							

⑬石谷浄水場系（石谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月7日	6月3日	7月14日							
	採水時間		10:48	11:58	10:53	11:17							
	天候		曇	晴	雨	晴							
	水温（℃）		6.0	11.5	16.0	20.1							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	2	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ジペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.07									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	11.0	10.0	11.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		55									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		81									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.2	7.3							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.6							

⑭中郷浄水場系（板橋地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月10日	7月8日							
	採水時間		11:23	10:06	10:31	11:50							
	天候		小雨	晴	晴	晴							
	水温（℃）		12.1	18.0	21.3	23.8							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.14							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.004							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.008							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018			0.022							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.008							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.03							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	38			40							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	46.0	46.0	47.0	46							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	63			69							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	210			210							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.1	0.1	0.1							

⑮山越浄水場系（田井地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月13日	5月14日	6月11日	7月13日							
	採水時間		11:40	8:52	11:10	12:10							
	天候		晴	晴	晴	曇							
	水温（℃）		13.1	17.5	20.5	25.1							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.011							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.02							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.005							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.006							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味 着色	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			10							
	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.1	9.4	9.7							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26			30							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	77			89							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.4							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.3							

⑩寺野浄水場系（釜塚地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月13日	5月14日	6月11日	7月13日							
	採水時間		10:55	10:00	12:07	11:40							
	天候		晴	晴	晴	曇							
	水温（℃）		11.5	17.0	20.5	24.8							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	1	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			10							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	5.2	5.0	5.1							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	23			27							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	63			76							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.2	0.1	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2							

⑰筒方浄水場系（達野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月13日	5月14日	6月11日	7月13日							
	採水時間		9:35	11:00	11:39	9:53							
	天候		晴	晴	晴	曇							
	水温（℃）		11.2	17.5	20.1	25.2							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機）及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.001							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5			5							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.2	4.2	4.3							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	29			27							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	71			73							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2							

⑮青柳浄水場系（寺脇地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月11日	7月13日							
	採水時間		10:30	11:29	10:41	9:13							
	天候		晴	晴	晴	曇							
	水温（℃）		10.8	18.6	21.3	26.3							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.003							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.01							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.004							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4			4							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	4.8	4.8	4.9							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	7			11							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	46			38							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.3	0.2							

⑬切越浄水場系（松崎地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月15日	6月3日	7月8日							
	採水時間		14:15	14:17	13:53	11:52							
	天候		快晴	快晴	曇	晴							
	水温（℃）		11.4	19.2	22.7	26.0							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.01							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.018							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.006							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.006							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13			14							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	10.0	8.8	9.9							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18			38							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	71			88							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.4	0.7	0.7							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4	7.3							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.2	0.3							

② 朴ノ木浄水場系（朴ノ木地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月3日	7月8日							
	採水時間		10:17	9:33	10:46	9:45							
	天候		晴	晴	小雨	晴							
	水温（℃）		8.4	15.0	19.4	21.4							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.1							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.005							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.01							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.002							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.003							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9			12							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	6.3	6.5	6.9							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	32		44	42							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	76			81							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	8.0	8.0	8.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.3	0.2							

②船倉浄水場系（樽田川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月15日	6月3日	7月29日							
	採水時間		11:35	9:49	13:17	9:35							
	天候		晴	晴	曇	雨							
	水温（℃）		9.2	14.7	18.8	22.0							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満										
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ジ-ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満										
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満										
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満										
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006										
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003										
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002										
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満										
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015										
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003										
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003										
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009										
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満										
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満										
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03										
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4										
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	3.0	4.3	4.2							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	5										
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	37										
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満										
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満										
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.5	1.4							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	3							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.1	0.2							

㊤真萩平浄水場系（真萩平地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月8日							
	採水時間		14:06	11:33	11:32	11:48							
	天候		曇	晴	晴	晴							
	水温（℃）		7.4	16.5	18.5	22.0							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 鉛、ミスマ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.004							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン、ミスマ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12			13							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.2	8.2	8.1	7.9							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	71			73							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	98			120							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.2	0.1							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1							

㊤伏野浄水場系（伏野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月14日							
	採水時間		10:30	10:18	10:41	11:02							
	天候		曇	曇	晴	曇							
	水温（℃）		7.8	14.3	17.3	21.4							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.001							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5			5							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	3.3	3.8	3.8							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	34			35							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	63			81							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.1	0.1							

④須川第1浄水場系（須川地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月8日							
	採水時間		11:28	12:00	11:58	10:32							
	天候		曇	晴	晴	晴							
	水温（℃）		6.5	15.1	18.1	21.2							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.19							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3			3							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.5	3.5	3.5							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	11		11	12							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	30		36	36							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.5							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3							

⑨須川第2浄水場系（キュービットバレイセンターハウス）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月9日	5月15日	6月10日	7月8日							
	採水時間		12:31	13:40	13:46	11:09							
	天候		曇	快晴	晴	晴							
	水温（℃）		14.7	18.0	18.7	24.2							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	1	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001			0.003							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.009							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.003							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.01未満	0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3			3							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.001未満								
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.6	3.5	3.5							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12		12	12							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	30			39							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.2							

②須川第3浄水場系（キューピットバレイプラザ2）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

閉栓中のため検査なし

㊦小谷島浄水場系（真光寺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日							
	採水時間		11:46	13:07	10:57	10:10							
	天候		雨	晴	晴	晴							
	水温（℃）		9.3	14.8	18.4	23.5							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [β-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.019							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008			0.032							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.007							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.009							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8			14							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	13.0	14.0	14							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21			38							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	55			92							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.4	0.4	0.6							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.7	7.9	7.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.1	0.3							

◎谷浄水場系（谷地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日							
	採水時間		12:37	13:31	11:18	10:30							
	天候		雨	晴	晴	晴							
	水温（℃）		11.0	15.6	19.9	24.3							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	1	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛、ミスマ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA））	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.09			0.16							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.004							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.006							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.017							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.005							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン、ミスマ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16			20							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.4	7.4	7.8	8.2							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	28			39							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	93			100							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7	7.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.2							

㊤小蒲生田浄水場系（小蒲生田地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月6日	5月12日	6月5日	7月7日							
	採水時間		9:51	9:52	11:58	9:26							
	天候		快晴	晴	晴	晴							
	水温（℃）		13.7	14.2	19.0	22.0							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼﾅﾝ化合物(ﾁｬｰ及び塩化ｼﾅﾝ)	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙｵﾝ酸（PFOS）及び ﾌﾞﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙｵﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07							
	23 ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 ｸﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ｼｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003			0.006							
	29 ﺗﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ﾎﾞﾛﾓｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001			0.002							
	31 ﾎﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001							
	32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾃﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09			0.04							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03										
味	37 ｴﾀﾉｰﾙ及びその化合物	200mg/L以下	7			8							
着色	38 ﾏﾝﾅﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	9.3	9.2	9.1							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	16			18							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	63			54							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ﾂｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ﾅﾌｴｲﾙ'ｵﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 ﾌｴｰﾅｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.6							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.1							

⑩法定寺浄水場系（法定寺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日							
	採水時間		9:48	11:22	9:43	9:15							
	天候		雨	晴	晴	晴							
	水温（℃）		7.9	14.4	19.1	23.4							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物/ 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾝｳｵｳ化合物(ﾁｬﾝ及び塩化ｼｬﾝ)	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.06							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001							
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003			0.005							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.011							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001			0.003							
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.002							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.08							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04										
味	37 ｴﾀﾝｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8			8							
着色	38 ｴﾀﾝｳﾑ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	8.3	8.1	8.3							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	12			12							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	76			77							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ﾎﾞﾎﾞｲﾙ'ｵﾎﾞｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 ｴﾈｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.5	6.6	6.7							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2							

⑪坪野浄水場系（坪野地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月5日	7月15日							
	採水時間		10:52	12:09	10:29	9:50							
	天候		雨	晴	晴	晴							
	水温（℃）		6.7	13.0	16.9	23.0							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.1							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.002							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.012							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011			0.026							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.005							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.007							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミン及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	36			43							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	12.0	14.0	17.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	23			27							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	150			170							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.4							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.2	0.3							

③②小麦平浄水場系（小麦平地区）水質検査結果

水質基準項目

項 目 名		基 準 値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

㊦菖蒲浄水場系（上達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月2日	7月7日								
	採水時間		11:50	13:24	13:04	13:25								
	天候		曇	晴	曇	晴								
	水温（℃）		9.0	16.0	21.4	21.9								
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0								
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											
	10 ｼｬﾝｳｵｳ化合物及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満											
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満											
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満											
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満											
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [ｼﾞ-]ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満								
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08								
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.031								
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満								
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001			0.001未満								
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.036								
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.013								
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003			0.005								
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満								
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満								
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03			0.03未満								
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											
味 着色	37 ｳﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	9			9								
	38 ﾏﾝｵﾞｼﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	12.0	11.0	10.0	10								
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	21			29								
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	62			74								
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
	44 2-ﾐﾂｷｲﾝﾄﾞﾙ-1-ｶﾞﾗｸﾄｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満								
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.6								
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.7								
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満								
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.2	0.1	0.1								

㊤赤倉浄水場系（下達地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月2日	7月7日							
	採水時間		12:42	13:47	13:29	13:50							
	天候		曇	晴	曇	曇							
	水温（℃）		6.8	12.8	16.9	19.9							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（水素及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.09							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.024							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004			0.038							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.01							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.011							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.03							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.1			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11			20							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	17.0	14.0	16.0	16							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	7			33							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	54			99							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.6	0.8	0.9							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.4							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1	1未満	1未満	1未満							
衛生	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2							

㊦旭浄水場系（嶺地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月3日	7月14日							
	採水時間		10:45	10:21	9:42	9:28							
	天候		曇	晴	雨	曇							
	水温（℃）		8.4	13.7	17.9	21.4							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 ｼｬﾝｳｵｳ化合物及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.18							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002			0.001未満							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.003							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ｳﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ｳﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.003							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味 着色	37 ｳﾀﾞﾐ及びその化合物	200mg/L以下	11			11							
	38 ｳﾀﾞﾐ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	7.8	7.7	7.8							
	40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	33			37							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	93			100							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-ﾐﾂｷｲﾝﾄﾞﾙ-3-ｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.1							

⑤板山浄水場系（板山地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月1日	5月11日	6月1日	7月6日							
	採水時間		9:45	9:28	10:14	10:39							
	天候		曇	晴	晴	曇							
	水温（℃）		9.6	14.4	19.7	22.4							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 硝酸アンモニウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満										
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満										
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満										
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満										
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満										
	10 シアン化合物（有機）及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7										
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満										
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満										
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満										
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満										
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満										
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満										
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06							
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
消毒副 生成物	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
	34 アミンウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満										
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6			7							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満										
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	7.3	7.3	7.3							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	14			16							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	48			52							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満										
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満										
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満										
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.2	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	6.7	7.2							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.5	0.5							

㊦牧浄水場系（宮口地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月8日	5月14日	6月11日	7月9日							
	採水時間		11:08	11:50	10:11	8:51							
	天候		晴	晴	晴	晴							
	水温（℃）		12.0	19.0	22.5	25.7							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物（水及び塩化シアン）	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ジペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副 生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アrsen及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.6	3.8	3.7							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		14									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		61									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.2							
基礎的 性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.4							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.4	0.3							

㊦不動浄水場系（名立小泊地区）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月15日	5月13日	6月11日	7月9日							
	採水時間		13:48	14:26	10:54	14:38							
	天候		晴	晴	晴	晴							
	水温（℃）		12.9	17.1	21.4	24.7							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無機物 / 重金属	3 鉛及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満									
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満									
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満									
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満									
	10 シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1未満									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満									
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満									
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満									
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満									
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満									
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び [p-ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）]	0.00005mg/L以下		0.000005未満									
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満									
消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満									
	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満									
	27 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001									
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満									
着色	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
	34 アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満									
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満									
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5									
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満									
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.2	4.1	4.1							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		39									
	41 蒸発残留物	500mg/L以下		57									
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満									
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満									
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満									
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満									
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3							
基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.2	0.2							

㊦新井給水場（用水供給）水質検査結果

水質基準項目

	項 目 名	基 準 値	4月7日	5月13日	6月10日	7月8日							
	採水時間		12:05	9:45	10:52	12:25							
	天候		曇	晴	雨	晴							
	水温（℃）		8.9	14.4	19.3	20.8							
病原生物の 代替指標	1 一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0							
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
無 機 物 / 重 金 属	3 鉛、ミタム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満							
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満							
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満							
	10 シアン化合物（イオン及び塩化シアン）	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.1未満							
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08未満							
	13 砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満			0.1未満							
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満							
一 般 有 機 化 学 物 質	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満							
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFBS）ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び （PFBS）ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	0.00005mg/L以下	0.000005未満			0.000005未満							
	21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08							
消 毒 副 生 成 物	23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
	24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.013							
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満							
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.004							
	27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011			0.026							
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.007							
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.009							
	31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満							
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満							
	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満							
着 色	34 アミン、ニトロ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
	35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満							
	36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満							
味	37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10			11							
着色	38 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満							
味	39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	11.0	11.0	11							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18			28							
	41 蒸発残留物	500mg/L以下	57			70							
発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満							
カビ臭	43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満							
発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満							
臭気	46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満							
味	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.6	0.8	0.7							
基 礎 的 性 状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.1							
	49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
	52 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
衛生	- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.2	0.3							